

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«01» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 33-1ввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 184-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» ноября 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1302302	Q= <u>10 576,81</u> Гкал H= <u>33 943,17</u> часов	Шкаф узла учета	01557455	с 03.03.2018 до 03.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1458740	G= <u>412 572,99</u> т	Подающий трубопровод	01557464	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1458175	G= <u>411 769,87</u> т	Обратный трубопровод	01557465	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1419144	T= <u>67,38</u> °C	Подающий трубопровод	01557466	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1419269	T= <u>59,82</u> °C	Обратный трубопровод	01557467	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	85005	P= <u>8,22</u> МПа	Подающий трубопровод	01540361	с 30.09.2014 до 30.09.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	85006	P= <u>8,73</u> МПа	Обратный трубопровод	01540335	с 30.09.2014 до 30.09.2019

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Мексинь 5 Яна ЧТС С. Качанов И.В.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА

Давыдов А.С.