

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Потёмкина, 18

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1314343

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	87,86	4,51	191,29	7,97	53,44	4,45	191,29	0,00	16,83	10,24	6,55
26.12.2017	24,00	87,81	4,51	191,29	7,97	53,37	4,45	191,29	0,00	16,82	10,23	6,63
27.12.2017	24,00	87,64	4,49	190,71	7,95	52,80	4,44	190,71	0,00	16,74	10,09	6,65
28.12.2017	24,00	84,37	4,55	193,90	8,08	51,90	4,49	193,90	0,00	16,38	10,08	6,30
29.12.2017	24,00	79,96	4,58	196,12	8,17	50,54	4,52	196,12	0,00	15,70	9,93	5,77
30.12.2017	24,00	80,30	4,61	196,69	8,20	50,88	4,54	196,69	0,00	15,81	10,03	5,78
31.12.2017	24,00	82,85	4,57	189,85	7,91	49,49	4,55	189,85	0,00	15,75	9,42	6,34
Итого	168,00	84,40	4,54	1349,85	x	51,77	4,49	1349,85	0,00	114,03	70,02	44,02

Всего к оплате Q, Гкал = **44,02**