

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **13.11.2014** по **24.11.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 2

№ т.у. 3440162265

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1319836

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
13.11.14	24,00	67,19	0,53	368,97	15,37	40,88	0,45	365,00	3,97	24,84	14,97	9,86
14.11.14	24,00	66,90	0,56	364,93	15,21	40,52	0,48	360,08	4,84	24,46	14,65	9,81
15.11.14	24,00	69,06	0,57	360,21	15,01	40,23	0,49	355,23	4,99	24,92	14,35	10,58
16.11.14	24,00	68,78	0,54	354,20	14,76	38,86	0,48	349,00	5,20	24,41	13,62	10,79
17.11.14	24,00	70,70	0,56	353,48	14,73	39,41	0,49	348,08	5,40	25,04	13,77	11,27
18.11.14	24,00	73,00	0,58	356,56	14,86	41,10	0,51	350,59	5,97	26,08	14,47	11,61
19.11.14	24,00	70,67	0,59	358,04	14,92	40,46	0,52	352,06	5,98	25,35	14,30	11,05
20.11.14	24,00	70,08	0,59	355,47	14,81	40,00	0,52	349,53	5,94	24,96	14,04	10,92
21.11.14	24,00	66,88	0,59	354,23	14,76	38,91	0,52	348,59	5,64	23,74	13,62	10,12
22.11.14	24,00	66,19	0,59	353,60	14,73	38,70	0,52	348,23	5,37	23,45	13,53	9,92
23.11.14	24,00	70,95	0,57	350,80	14,62	38,74	0,50	345,33	5,46	24,94	13,43	11,50
24.11.14	24,00	79,67	0,56	354,30	14,76	41,79	0,49	349,61	4,69	28,28	14,67	13,61
<b>Итого</b>	<b>288,00</b>	<b>70,01</b>	<b>0,57</b>	<b>4 284,80</b>	<b>14,88</b>	<b>39,97</b>	<b>0,50</b>	<b>4 221,34</b>	<b>63,45</b>	<b>300,46</b>	<b>169,42</b>	<b>131,039</b>

Всего к оплате Q, ГКал = **131,039**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " \_\_\_\_\_ 2016