

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **26.06.2017** по **24.07.2017**

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Чайковского, 70

№ т.у. 3440162432

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1305820

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
26.06.17	24,00	32,01	0,02	0,00	0,00	64,50	0,46	343,26	14,30	50,50	0,42	343,67	-0,41	0,00	22,17	17,39	5,04
27.06.17	24,00	32,21	0,02	0,00	0,00	65,33	0,48	605,32	25,22	51,67	0,43	606,08	-0,76	0,00	39,60	31,37	8,24
28.06.17	24,00	33,70	0,02	0,00	0,00	64,89	0,48	604,70	25,20	54,45	0,43	605,54	-0,84	0,00	39,30	33,03	6,23
29.06.17	24,00	34,25	0,02	0,00	0,00	65,36	0,48	606,79	25,28	54,29	0,43	607,44	-0,64	0,00	39,72	33,04	6,71
30.06.17	24,00	34,54	0,02	0,00	0,00	65,36	0,48	606,52	25,27	55,08	0,43	607,09	-0,57	0,00	39,70	33,50	6,21
01.07.17	24,00	34,44	0,02	0,00	0,00	65,36	0,48	607,53	25,31	53,12	0,43	607,92	-0,39	0,00	39,76	32,35	7,42
02.07.17	24,00	34,37	0,02	0,00	0,00	65,33	0,48	607,00	25,29	52,79	0,43	607,39	-0,39	0,00	39,71	32,12	7,58
03.07.17	24,00	34,52	0,02	0,00	0,00	65,28	0,48	598,01	24,92	53,24	0,43	596,79	1,22	0,00	39,10	31,83	7,19
04.07.17	24,00	34,84	0,02	0,00	0,00	65,75	0,48	605,96	25,25	53,42	0,43	605,38	0,58	0,00	39,90	32,40	6,43
05.07.17	24,00	35,02	0,02	0,00	0,00	66,56	0,46	542,09	22,59	54,29	0,41	587,22	-45,13	0,00	36,13	31,94	5,98
06.07.17	24,00	34,63	0,02	0,00	0,00	65,86	0,48	626,37	26,10	53,66	0,43	625,48	0,88	0,00	41,31	33,63	6,92
07.07.17	24,00	34,53	0,02	0,00	0,00	65,60	0,48	625,58	26,07	54,28	0,43	621,90	3,68	0,00	41,09	33,81	7,25
08.07.17	24,00	34,40	0,02	0,00	0,00	65,34	0,48	632,41	26,35	53,26	0,43	631,89	0,52	0,00	41,38	33,72	7,59
09.07.17	24,00	34,79	0,02	0,00	0,00	65,86	0,48	633,52	26,40	53,47	0,43	631,67	1,85	0,00	41,79	33,84	8,04
10.07.17	24,00	33,88	0,02	0,00	0,00	65,09	0,49	531,23	22,13	53,07	0,43	529,02	2,20	0,00	34,63	28,13	6,64
11.07.17	24,00	32,54	0,02	0,00	0,00	65,10	0,49	524,18	21,84	52,32	0,43	519,68	4,50	0,00	34,17	27,24	6,83
12.07.17	24,00	33,48	0,02	0,00	0,00	65,77	0,48	606,36	25,27	54,27	0,43	604,82	1,54	0,00	39,94	32,88	7,17
13.07.17	24,00	33,96	0,02	0,00	0,00	66,10	0,48	597,51	24,90	54,11	0,43	594,93	2,57	0,00	39,55	32,25	7,14
14.07.17	24,00	33,89	0,02	0,00	0,00	65,24	0,48	616,37	25,68	53,08	0,43	615,01	1,36	0,00	40,27	32,70	7,73
15.07.17	24,00	34,12	0,02	0,00	0,00	65,05	0,48	615,94	25,66	53,24	0,43	615,11	0,83	0,00	40,13	32,81	7,32
16.07.17	24,00	34,31	0,02	0,00	0,00	65,73	0,48	615,61	25,65	53,28	0,43	614,38	1,24	0,00	40,52	32,79	7,72
17.07.17	24,00	34,75	0,02	0,00	0,00	65,62	0,48	528,12	22,00	54,27	0,43	597,87	-69,75	0,00	34,71	32,51	7,59
18.07.17	24,00	35,00	0,02	0,00	0,00	64,99	0,48	375,38	15,64	54,08	0,43	601,82	-226,44	0,00	24,43	32,60	7,59
19.07.17	24,00	34,85	0,02	0,00	0,00	65,82	0,48	332,83	13,87	53,50	0,43	614,37	-281,54	0,00	21,94	32,93	7,59
20.07.17	24,00	35,54	0,02	0,00	0,00	66,16	0,48	594,10	24,75	54,37	0,43	613,34	-19,24	0,00	39,36	33,41	7,59
21.07.17	24,00	36,24	0,02	0,00	0,00	66,65	0,48	643,57	26,82	55,58	0,42	648,00	-4,42	0,00	42,95	36,08	7,59
22.07.17	24,00	36,77	0,02	0,00	0,00	66,69	0,48	342,39	14,27	55,88	0,42	649,44	-307,05	0,00	22,87	36,35	7,59
23.07.17	24,00	36,63	0,02	0,00	0,00	66,21	0,48	649,27	27,05	55,05	0,42	649,39	-0,11	0,00	43,05	35,81	7,59
24.07.17	24,00	36,45	0,02	0,00	0,00	66,25	0,48	488,74	20,36	55,31	0,42	658,07	-169,33	0,00	32,43	36,46	7,59
<b>Итого</b>	<b>696,00</b>	<b>34,51</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,62</b>	<b>0,48</b>	<b>16 306,67</b>	<b>23,43</b>	<b>53,76</b>	<b>0,42</b>	<b>17 410,71</b>	<b>-1 104,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,61</b>	<b>938,90</b>	<b>208,08</b>

Показания счетчиков за период с 17.07.2017 по 24.07.2017 с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **208,08**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " \_\_\_\_\_ 2017