

**А К Т №**

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«2» марта 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ-1» (г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 30а).

Проверена документация: проект УУТЭ № 150-626-14 ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «2» марта 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1309559	Q= 11485 Гкал Н= 31302 часов	Шкаф узла учета	01558041	С 08.02.2018 До 08.02.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-44ЛВ Ду-65	1344393	G= 201392 т	Подающий трубопровод	01558042	С 14.02.2018 До 14.02.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-44ЛВ Ду-80	1442234	G= 368755 т	Обратный трубопровод	01558043	С 09.02.2018 До 09.02.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-44ЛВ Ду-65	1344257	G= 264822 т	Подающий трубопровод	01558074	С 14.02.2018 До 14.02.2022
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1367249	T= 78 °С	Подающий трубопровод	01558044	С 28.12.2017 До 28.12.2021
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1364403	T= 56 °С	Обратный трубопровод	01558045	С 28.12.2017 До 28.12.2021
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1383127	T= 71 °С	Подающий трубопровод	01558075	С 28.12.2017 До 28.12.2021

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

**Подписи членов комиссии:**

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

*Суряева А.Т.*

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: \_\_\_\_\_

*Иванов И.И. ООО "ДЕЗ-1" г. Челябинск*

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

*Иванов А.С.*