

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Калинина, 11

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1413189

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	82,64	6,76	269,13	11,21	51,90	6,03	270,69	-1,56	22,28	14,00	8,26
26.12.2017	24,00	83,14	5,74	291,08	12,13	53,67	5,08	292,63	-1,55	24,24	15,65	8,60
27.12.2017	24,00	83,02	6,68	261,83	10,91	51,32	6,03	263,46	-1,63	21,77	13,47	8,30
28.12.2017	24,00	77,76	6,57	238,95	9,96	47,20	6,04	240,62	-1,68	18,61	11,31	7,30
29.12.2017	24,00	73,20	6,60	243,33	10,14	45,98	6,04	245,15	-1,81	17,84	11,22	6,62
30.12.2017	24,00	73,26	6,60	244,24	10,18	45,79	6,05	246,14	-1,90	17,92	11,22	6,70
31.12.2017	24,00	77,28	6,59	241,64	10,07	46,20	6,05	243,45	-1,82	18,71	11,20	7,53
Итого	168,00	78,61	6,50	1790,19	x	48,87	5,90	1802,14	-11,95	141,38	88,09	53,31

Всего к оплате Q, Гкал = **53,31**