

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: Кыштымская, 17А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227389

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	24,00	72,97	4,20	53,99	2,25	59,52	4,00	54,34	-0,35	3,94	3,21	0,73
25.06.2022	24,00	72,82	4,20	54,31	2,26	59,02	4,00	54,69	-0,38	3,95	3,20	0,75
26.06.2022	24,00	72,25	4,20	54,27	2,26	57,49	4,00	54,66	-0,39	3,92	3,12	0,80
27.06.2022	24,00	72,62	4,20	54,28	2,26	57,44	4,00	54,74	-0,46	3,94	3,12	0,82
28.06.2022	24,00	70,68	4,20	56,96	2,37	57,15	4,00	57,39	-0,43	4,03	3,25	0,77
29.06.2022	24,00	67,32	4,20	68,60	2,86	55,37	4,00	69,02	-0,42	4,62	3,80	0,82
30.06.2022	24,00	66,40	4,20	65,69	2,74	54,74	4,00	66,10	-0,41	4,36	3,59	0,77
Итого	168,00	70,72	4,20	408,10	x	57,25	4,00	410,94	-2,84	28,76	23,31	5,47

Всего к оплате Q, Гкал = **5,47**