

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.22 по 25.09.22

Адрес: 250 лет Челябинску, 34

№ т.у. 3440161663

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1303752

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2022	24,00	67,62	6,54	427,96	17,83	59,06	6,25	427,96	0,00	28,99	25,33	3,66
25.09.2022	24,00	65,72	6,43	486,34	20,26	57,54	6,17	486,33	0,01	32,02	28,04	3,98
<b>Итого</b>	<b>48,00</b>	<b>66,67</b>	<b>6,49</b>	<b>914,30</b>	x	<b>58,30</b>	<b>6,21</b>	<b>914,29</b>	<b>0,02</b>	<b>61,02</b>	<b>53,37</b>	<b>7,64</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **7,64**