

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/10/21 по 23/11/21

Адрес: Кирова, 9/2

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206442

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2021												
25.10.2021												
26.10.2021												
27.10.2021	24.00	73.11	5.00	219.59	9.15	50.21	4.40	215.97	3.62	16.05	11.02	5.03
28.10.2021	24.00	72.90	5.00	215.99	9.00	50.26	4.40	212.87	3.12	15.75	10.86	4.89
29.10.2021	24.00	73.14	5.00	217.01	9.04	50.13	4.40	213.53	3.48	15.87	10.88	4.99
30.10.2021	24.00	72.83	5.00	213.70	8.90	49.42	4.40	210.21	3.49	15.56	10.56	5.00
31.10.2021	24.00	70.70	5.00	215.53	8.98	48.35	4.40	212.22	3.31	15.24	10.42	4.82
01.11.2021	24.00	70.21	5.00	215.78	8.99	48.60	4.40	212.43	3.35	15.15	10.49	4.66
02.11.2021	24.00	72.44	5.00	209.56	8.73	48.47	4.40	206.41	3.15	15.18	10.16	5.02
03.11.2021	24.00	75.87	5.00	208.24	8.68	49.77	4.40	205.16	3.08	15.80	10.37	5.43
04.11.2021	24.00	74.45	5.00	209.33	8.72	49.06	4.40	206.29	3.04	15.58	10.27	5.31
05.11.2021	24.00	71.36	5.00	210.70	8.78	48.34	4.40	207.73	2.97	15.04	10.19	4.85
06.11.2021	24.00	70.53	5.00	211.57	8.82	48.00	4.40	208.75	2.82	14.92	10.16	4.76
07.11.2021	24.00	70.17	5.00	210.49	8.77	47.02	4.40	207.75	2.74	14.77	9.90	4.87
08.11.2021	24.00	70.56	5.00	211.71	8.82	48.29	4.40	209.01	2.70	14.94	10.22	4.71
09.11.2021	24.00	70.23	5.00	210.46	8.77	47.64	4.40	207.74	2.72	14.78	10.03	4.76
10.11.2021	24.00	71.03	5.00	212.52	8.86	48.12	4.40	209.64	2.88	15.10	10.23	4.87
11.11.2021	24.00	75.75	5.00	212.34	8.85	50.36	4.40	209.40	2.94	16.08	10.70	5.39
12.11.2021	24.00	75.11	5.00	214.84	8.95	50.86	4.40	211.81	3.03	16.14	10.93	5.21
13.11.2021	24.00	73.19	5.00	216.96	9.04	49.61	4.40	213.95	3.01	15.88	10.77	5.11
14.11.2021	24.00	73.90	5.00	216.97	9.04	49.13	4.40	213.94	3.03	16.03	10.66	5.37
15.11.2021	24.00	82.25	5.00	210.89	8.79	52.68	4.40	207.73	3.16	17.35	11.11	6.24
16.11.2021	24.00	82.58	5.00	209.41	8.73	53.02	4.40	205.97	3.44	17.29	11.10	6.19
17.11.2021	24.00	82.55	5.00	209.12	8.71	52.72	4.40	205.84	3.28	17.26	11.02	6.24
18.11.2021	24.00	85.43	5.00	206.41	8.60	53.01	4.40	203.12	3.29	17.63	10.93	6.70
19.11.2021	24.00	82.89	5.00	209.46	8.73	53.03	4.40	206.16	3.30	17.36	11.11	6.26
20.11.2021	24.00	75.91	5.00	211.71	8.82	49.46	4.40	208.53	3.18	16.07	10.47	5.60
21.11.2021	24.00	75.93	5.00	209.63	8.73	48.31	4.40	206.56	3.07	15.92	10.13	5.78
22.11.2021	24.00	76.24	5.00	212.23	8.84	50.69	4.40	209.14	3.09	16.18	10.76	5.43
23.11.2021	24.00	76.49	5.00	211.83	8.83	50.58	4.40	208.48	3.35	16.20	10.71	5.49
Итого	672.00	74.92	5.00	5943.98	8.85	49.83	4.40	5856.34	87.64	445.13	296.15	148.99

Уведомляем Вас, что с 24.10.2021г. по 26.10.2021г. ОПУ теплаработал не корректно, время нештатной работы составило 72 часа.

Количество потребленной тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 15,96 Гкал за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 148,99+15,96=164,95 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **164.95**