

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 34

№ т.у. 3440161663

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1303752

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	67,19	7,33	1063,87	44,33	49,65	6,41	1062,83	1,04	71,63	52,92	18,71
26.10.2017	24,00	67,95	7,04	1043,04	43,46	50,24	6,13	1040,93	2,11	71,02	52,44	18,57
27.10.2017	24,00	68,29	6,73	982,17	40,92	49,63	5,91	978,68	3,49	67,20	48,70	18,52
28.10.2017	24,00	68,28	6,62	966,16	40,26	49,21	5,82	962,71	3,46	66,09	47,51	18,56
29.10.2017	24,00	67,81	6,56	961,89	40,08	48,25	5,77	958,37	3,52	65,35	46,37	18,99
30.10.2017	24,00	68,60	6,77	1019,11	42,46	50,09	5,90	1015,51	3,59	70,04	51,00	19,05
31.10.2017	24,00	68,65	6,87	1029,37	42,89	50,87	5,99	1025,73	3,64	70,81	52,32	18,48
Итого	168,00	68,11	6,85	7065,60	42,06	49,71	5,99	7044,76	20,85	482,13	351,25	130,87

Всего к оплате Q, Гкал = **130,87**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Щелканова А.Г.

" ____ " _____ 20 ____ г.