

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/10/23 по 23/11/23

Адрес: Калинина, 23

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227577

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2023												
25.10.2023												
26.10.2023	24.00	71.47	6.00	147.77	6.16	48.55	3.00	147.77	0.00	10.56	7.17	3.39
27.10.2023	24.00	71.27	6.00	147.27	6.14	48.59	3.00	147.27	0.00	10.50	7.15	3.35
28.10.2023	24.00	71.13	6.00	146.38	6.10	48.00	3.00	146.38	0.00	10.41	7.02	3.39
29.10.2023	24.00	70.75	6.00	146.97	6.12	48.09	3.00	146.97	0.00	10.40	7.06	3.34
30.10.2023	24.00	70.66	6.00	147.38	6.14	48.33	3.00	147.38	0.00	10.41	7.12	3.30
31.10.2023	24.00	71.06	6.00	137.78	5.74	48.73	3.00	137.78	0.00	9.79	6.71	3.08
01.11.2023	24.00	71.43	6.00	146.15	6.09	48.54	3.00	146.15	0.00	10.44	7.09	3.35
02.11.2023	24.00	71.41	6.00	146.86	6.12	49.07	3.00	146.86	0.00	10.49	7.20	3.29
03.11.2023	24.00	71.33	6.00	135.30	5.64	47.88	3.00	135.30	0.00	9.65	6.47	3.18
04.11.2023	24.00	71.19	6.00	121.21	5.05	45.42	3.00	121.21	0.00	8.63	5.50	3.13
05.11.2023	24.00	71.15	6.00	120.13	5.01	44.94	3.00	120.13	0.00	8.55	5.39	3.15
06.11.2023	24.00	71.20	6.00	120.65	5.03	44.46	3.00	120.65	0.00	8.59	5.36	3.23
07.11.2023	24.00	68.47	6.00	114.27	4.76	43.15	3.00	114.27	0.00	7.82	4.93	2.89
08.11.2023	24.00	70.05	6.00	119.48	4.98	44.14	3.00	119.48	0.00	8.37	5.27	3.10
09.11.2023	24.00	71.38	6.00	123.74	5.16	45.29	3.00	123.74	0.00	8.83	5.60	3.23
10.11.2023	24.00	71.18	6.00	126.41	5.27	45.78	3.00	126.41	0.00	9.00	5.78	3.22
11.11.2023	24.00	71.44	6.00	127.18	5.30	46.27	3.00	127.18	0.00	9.09	5.88	3.21
12.11.2023	24.00	71.30	6.00	127.43	5.31	46.32	3.00	127.43	0.00	9.09	5.90	3.19
13.11.2023	24.00	71.22	6.00	127.07	5.29	46.64	3.00	127.07	0.00	9.05	5.92	3.13
14.11.2023	24.00	71.45	6.00	128.53	5.36	47.27	3.00	128.53	0.00	9.18	6.07	3.11
15.11.2023	24.00	70.98	6.00	109.00	4.54	44.31	3.00	109.00	0.00	7.74	4.83	2.91
16.11.2023	24.00	71.27	6.00	130.97	5.46	47.11	3.00	130.97	0.00	9.33	6.16	3.17
17.11.2023	24.00	71.29	6.00	128.93	5.37	47.83	3.00	128.93	0.00	9.19	6.16	3.03
18.11.2023	24.00	74.02	6.00	127.80	5.32	47.02	3.00	127.80	0.00	9.46	6.00	3.46
19.11.2023	24.00	76.40	6.00	127.06	5.29	46.67	3.00	127.06	0.00	9.71	5.92	3.78
20.11.2023	24.00	76.83	6.00	126.34	5.26	47.24	3.00	126.34	0.00	9.71	5.96	3.74
21.11.2023	24.00	76.77	6.00	126.04	5.25	46.77	3.00	126.04	0.00	9.68	5.89	3.79
22.11.2023	24.00	76.59	6.00	126.63	5.28	46.32	3.00	126.63	0.00	9.70	5.86	3.84
23.11.2023	24.00	76.94	6.00	134.89	5.62	48.10	3.00	134.89	0.00	10.38	6.48	3.90
<b>Итого</b>	<b>696.00</b>	<b>72.13</b>	<b>6.00</b>	<b>3795.61</b>	<b>5.45</b>	<b>46.80</b>	<b>3.00</b>	<b>3795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>273.73</b>	<b>177.88</b>	<b>95.86</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **102.47**

Уведомляем Вас, что с 24.10.2023г. по 25.10.2023г. ОПУ тепла не работал (неисправен блок питания на расходмере), время нештатной работы составило-48 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 6,61 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 95,86 + 6,61 =102,47 Гкал.