

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. _____

за _____ 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	
7	Проверка работы системы электроснабжения.	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	

Ответственный Исполнитель: _____

Подпись

ФИО

Представитель собственника: _____

Подпись

квартира № _____

ФИО