

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.09.22 по 25.09.22

Адрес: Кирова, 9/2

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206442

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.09.2022	24,00	74,45	5,00	233,50	9,73	70,18	4,40	229,70	3,80	17,38	16,37	1,01
24.09.2022	24,00	73,21	5,00	235,60	9,82	68,97	4,40	231,80	3,80	17,25	16,24	1,01
25.09.2022	24,00	71,93	5,00	234,20	9,76	67,13	4,40	230,10	4,10	16,85	15,71	1,14
Итого	72,00	73,20	5,00	703,30	x	68,76	4,40	691,60	11,70	51,48	48,32	3,16

Всего к оплате Q, Гкал = **3,16**