

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.06.19 по 30.06.19

Адрес: Калинина, 17

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227622

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
21.06.2019	24,00	67,52	6,00	138,40	5,77	64,13	6,00	137,59	0,81	9,34	8,88	0,47
22.06.2019	24,00	67,39	6,00	136,87	5,70	63,96	6,00	136,07	0,80	9,22	8,75	0,47
23.06.2019	24,00	67,87	6,00	135,73	5,66	64,03	6,00	134,88	0,85	9,21	8,69	0,52
24.06.2019	24,00	67,81	6,00	157,02	6,54	64,70	6,00	156,23	0,79	10,65	10,16	0,49
25.06.2019	10,00	68,14	6,00	70,72	2,95	65,74	6,00	70,32	0,40	4,82	4,65	0,17
26.06.2019	0,00	27,29	6,00			26,05	6,00					
27.06.2019	0,00	23,97	6,00			22,91	6,00					
28.06.2019	0,00	22,25	6,00			21,50	6,00					
29.06.2019	0,00	21,73	6,00			21,17	6,00					
30.06.2019	0,00	22,97	6,00			22,25	6,00					
Итого	106,00	45,69	6,00	638,74	x	43,64	6,00	635,09	3,65	43,25	41,13	2,12

Всего к оплате Q, Гкал = **2,12**