

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.10.17** по **31.10.17**

Адрес: **250 лет Челябинску, 16А**

№ т.у. 3440160498

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1311053

**Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	57,97	4,41	218,24	9,09	69,25	4,35	211,95	8,83	48,98	4,22	422,62	7,57	12,67	14,69	20,74	6,62
26.10.17	24,00	60,09	4,22	240,33	10,01	69,35	4,16	235,18	9,80	50,26	3,98	466,98	8,52	14,46	16,33	23,51	7,27
27.10.17	24,00	61,93	4,18	286,07	11,92	69,75	4,07	263,92	11,00	52,54	3,80	540,48	9,51	17,74	18,43	28,44	7,73
28.10.17	24,00	62,55	4,28	279,38	11,64	69,88	4,25	285,24	11,89	53,10	3,93	554,57	10,05	17,50	19,96	29,50	7,96
29.10.17	24,00	61,96	4,27	273,04	11,38	69,71	4,29	296,85	12,37	53,18	3,93	560,09	9,80	16,94	20,72	29,84	7,82
30.10.17	24,00	63,51	4,31	293,04	12,21	69,92	4,24	283,80	11,83	53,67	3,92	567,28	9,57	18,64	19,87	30,49	8,01
31.10.17	24,00	62,90	4,38	306,47	12,77	69,83	4,26	281,33	11,72	53,81	3,94	578,08	9,71	19,30	19,67	31,15	7,82
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>61,56</b>	<b>4,29</b>	<b>1896,56</b>	<b>11,29</b>	<b>69,67</b>	<b>4,23</b>	<b>1858,26</b>	<b>11,06</b>	<b>52,22</b>	<b>3,96</b>	<b>3690,09</b>	<b>64,73</b>	<b>117,25</b>	<b>129,66</b>	<b>193,69</b>	<b>53,22</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **53,22**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Щелканова А.Г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.