

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **26.09.2014** по **06.10.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Ворошилова, 53

№ т.у. 3440162591

Прибор учета: ТЭКОН-19 Зав.№: 2641

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал	
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Мср	T2, °C	P2, Мпа	M2, т					
26.09.14	4 345,82	69,02	0,43	110 411,81	25,41	58,84	0,40	111 165,87	-754,05	19,23	16,34	2,89	748,16
27.09.14	4 369,81	69,60	0,43	110 713,33	25,34	58,52	0,40	111 470,54	-757,21	19,47	16,32	3,15	751,31
28.09.14	4 393,81	69,74	0,41	111 017,38	25,27	58,41	0,40	111 777,52	-760,15	19,67	16,41	3,26	754,58
29.09.14	4 417,81	69,10	0,39	111 406,03	25,22	54,69	0,40	112 166,37	-760,34	24,84	19,06	5,78	760,36
30.09.14	4 441,81	69,68	0,40	112 008,91	25,22	54,61	0,40	112 776,08	-767,17	38,98	30,16	8,82	769,18
01.10.14	4 465,81	69,81	0,40	112 641,75	25,22	56,27	0,40	113 415,41	-773,66	40,99	32,65	8,34	777,52
02.10.14	4 489,81	69,74	0,39	113 277,63	25,23	56,10	0,40	114 057,98	-780,35	41,15	32,72	8,43	785,94
03.10.14	4 513,81	69,80	0,39	113 925,10	25,24	56,18	0,40	114 711,86	-786,76	41,94	33,37	8,57	794,51
04.10.14	4 537,81	69,87	0,39	114 585,40	25,25	56,00	0,40	115 378,68	-793,28	42,81	34,00	8,81	803,32
05.10.14	4 561,80	69,85	0,39	115 241,66	25,26	55,64	0,40	116 041,32	-799,66	42,54	33,57	8,97	812,29
06.10.14	4 585,80	69,80	0,39	115 895,80	25,27	56,11	0,40	116 702,14	-806,34	42,37	33,74	8,63	820,92
Итого										373,99	298,35		75,65

Всего к оплате Q, Гкал =

75,65

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2016