

АКТ №:

0	7	.	0	2	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя: Адрес объекта:	ООО «ДЕЗ 1»												
	ФИО:	Усов В.В.											
	Должность:	Начальник отдела ОПУ											
	Телефон:	222-31-30											
	Населенный пункт:	г. Челябинск											
Улица:	Российская						Дом/стр:	57Б		Кв./пом.:			

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 113-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 259 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» февраля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	206943	Q= <u>11,59</u> Гкал H= <u>43,32</u> часов	Шкаф узла учета	0006562	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551076	G= <u>312,06</u> т	Подающий трубопровод	043187	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551093	G= <u>312,06</u> т	Обратный трубопровод	043188	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T= <u>86,3</u> °C	Подающий трубопровод	043189	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T= <u>49,4</u> °C	Обратный трубопровод	043190	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³			




Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д.57Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,2/ч$ ($м^3/ч$) $G_{max} = 180,0$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Грибанова Н.П.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.