

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **27.09.2016** по **25.10.2016**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Чайковского, 70**

№ т.у. **3440162432**

Прибор учета: **Взлет TCPB-026M Зав.№: 1305820**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
27.09.16	24,00	34,42	0,00	0,00	0,00	68,36	0,46	714,12	29,75	55,93	0,40	713,62	0,49	0,00	48,88	39,98	8,91
28.09.16	24,00	35,06	0,00	0,00	0,00	68,37	0,46	707,05	29,46	55,32	0,40	702,15	4,89	0,00	48,40	38,91	9,48
29.09.16	24,00	34,57	0,00	0,00	0,00	68,23	0,47	691,90	28,83	55,06	0,41	685,30	6,60	0,00	47,27	37,80	9,48
30.09.16	24,00	34,56	0,00	0,00	0,00	67,95	0,47	687,08	28,63	54,83	0,41	687,34	-0,26	0,00	46,75	37,75	9,01
01.10.16	24,00	34,76	0,00	0,00	0,00	68,06	0,47	686,60	28,61	55,59	0,42	681,97	4,63	0,00	46,79	37,97	8,81
02.10.16	24,00	34,85	0,00	0,00	0,00	68,37	0,47	687,13	28,63	55,60	0,41	678,93	8,19	0,00	47,04	37,81	9,23
03.10.16	24,00	32,72	0,00	0,00	0,00	67,48	0,46	685,22	28,55	54,03	0,41	675,83	9,39	0,00	46,30	36,58	9,65
04.10.16	24,00	62,95	0,32	736,53	30,69	66,02	0,49	754,69	31,45	50,75	0,42	1 483,46	7,76	46,46	49,90	75,44	20,93
05.10.16	24,00	63,62	0,67	1 786,65	74,44	67,27	0,56	738,74	30,78	53,11	0,49	2 519,31	6,08	113,90	49,78	134,07	29,38
06.10.16	24,00	64,04	0,71	1 986,83	82,78	67,43	0,59	795,95	33,16	53,46	0,50	2 763,83	18,95	127,51	53,76	148,05	33,49
07.10.16	24,00	64,80	0,67	1 739,49	72,48	67,14	0,55	652,21	27,18	51,31	0,46	2 379,42	12,27	112,96	43,87	122,37	34,47
08.10.16	24,00	65,51	0,70	1 981,23	82,55	67,23	0,59	716,10	29,84	52,15	0,52	2 685,95	11,37	130,07	48,23	140,40	37,91
09.10.16	24,00	64,70	0,70	1 978,98	82,46	67,20	0,59	716,73	29,86	51,56	0,52	2 684,33	11,38	128,30	48,25	138,72	37,82
10.10.16	24,00	64,91	0,70	1 995,06	83,13	67,29	0,59	729,99	30,42	51,99	0,52	2 713,16	11,89	129,78	49,21	141,38	37,62
11.10.16	24,00	64,84	0,70	2 027,99	84,50	67,42	0,59	742,76	30,95	51,96	0,51	2 759,22	11,53	131,77	50,17	143,68	38,24
12.10.16	24,00	64,91	0,71	2 059,88	85,83	67,45	0,59	767,32	31,97	52,23	0,51	2 816,02	11,18	133,99	51,84	147,40	38,45
13.10.16	24,00	64,12	0,71	2 063,19	85,97	67,45	0,59	764,34	31,85	51,80	0,51	2 816,98	10,55	132,59	51,64	146,24	38,00
14.10.16	24,00	64,03	0,71	2 061,53	85,90	67,38	0,59	767,55	31,98	51,69	0,51	2 819,80	9,28	132,28	51,81	146,07	37,96
15.10.16	24,00	64,08	0,71	2 061,84	85,91	67,39	0,59	770,91	32,12	51,42	0,51	2 824,97	7,78	132,40	52,04	145,59	38,90
16.10.16	24,00	64,60	0,71	2 058,94	85,79	67,40	0,60	780,18	32,51	51,45	0,51	2 832,61	6,50	133,29	52,68	146,06	39,90
17.10.16	24,00	64,45	0,71	2 069,46	86,23	67,47	0,60	801,46	33,39	51,96	0,51	2 862,40	8,52	133,67	54,17	149,06	38,78
18.10.16	24,00	63,78	0,71	2 081,73	86,74	67,36	0,60	754,66	31,44	51,85	0,51	2 830,16	6,23	133,07	50,92	147,08	36,85
19.10.16	24,00	63,97	0,71	1 991,19	82,97	67,30	0,60	733,41	30,56	51,56	0,51	2 719,25	5,35	127,65	49,45	140,53	36,64
20.10.16	24,00	64,37	0,71	2 021,84	84,24	67,27	0,60	711,41	29,64	51,71	0,51	2 714,76	18,49	130,42	47,94	140,70	37,63
21.10.16	24,00	65,35	0,70	2 175,82	90,66	67,25	0,60	654,36	27,27	52,60	0,51	2 825,36	4,82	142,50	44,08	148,93	37,66
22.10.16	24,00	66,24	0,70	2 175,83	90,66	67,29	0,60	656,10	27,34	52,86	0,51	2 827,25	4,67	144,44	44,22	149,77	38,89
23.10.16	24,00	66,63	0,70	2 176,32	90,68	67,35	0,60	654,51	27,27	53,60	0,51	2 826,34	4,49	145,32	44,16	151,81	37,68
24.10.16	24,00	66,96	0,70	2 175,50	90,65	67,36	0,60	656,26	27,34	54,07	0,51	2 827,41	4,36	145,96	44,28	153,20	36,91
25.10.16	24,00	66,85	0,70	2 174,69	90,61	67,37	0,60	658,52	27,44	53,68	0,51	2 828,97	4,23	145,67	44,44	152,19	38,04
<b>Итого</b>	<b>696,00</b>	<b>57,47</b>	<b>0,52</b>	<b>43 580,50</b>	<b>62,62</b>	<b>67,48</b>	<b>0,56</b>	<b>20 837,23</b>	<b>29,94</b>	<b>52,94</b>	<b>0,48</b>	<b>64 186,11</b>	<b>231,62</b>	<b>2 834,01</b>	<b>1 408,27</b>	<b>3 375,52</b>	<b>866,73</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **866,73**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " \_\_\_\_\_ 2016