

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Молодогвардейцев, 58Б

№ т.у. 3440161594

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1310340

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	69,80	4,47	538,74	22,45	49,26	4,24	538,47	0,27	37,65	26,58	11,06
26.10.2017	24,00	70,45	4,46	553,80	23,08	50,37	4,24	553,48	0,32	39,07	27,93	11,14
27.10.2017	24,00	71,64	4,46	553,86	23,08	51,05	4,27	553,86	0,00	39,73	28,33	11,39
28.10.2017	24,00	73,23	4,49	539,90	22,50	51,75	4,31	539,90	0,00	39,59	27,99	11,58
29.10.2017	24,00	73,05	4,65	554,80	23,12	51,33	4,46	554,80	0,00	40,58	28,54	12,00
30.10.2017	24,00	68,91	4,60	565,58	23,57	50,01	4,41	565,58	0,00	39,03	28,35	10,74
31.10.2017	24,00	68,96	4,61	569,04	23,71	50,19	4,41	569,04	0,00	39,29	28,62	10,66
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>70,86</b>	<b>4,53</b>	<b>3875,73</b>	<b>23,07</b>	<b>50,57</b>	<b>4,33</b>	<b>3875,14</b>	<b>0,59</b>	<b>274,92</b>	<b>196,34</b>	<b>78,57</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **78,57**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Томилова Д.Э.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.