

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)**

«08» октября 2019г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.39-1 вввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 159-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 923 от «21» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «08» октября 2019г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1318421	Q= <u>12 820,62</u> Гкал H= <u>44 113,32</u> час	Шкаф узла учета	01557401	с 03.03.2018 до 03.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1410426	G= <u>474 307,57</u> т	Подающий трубопровод	01557402	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1407003	G= <u>470 815,05</u> т	Обратный трубопровод	01557403	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1370627	T= <u>70,3</u> °C	Подающий трубопровод	01557404	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1372794	T= <u>48,1</u> °C	Обратный трубопровод	01557405	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	85025	P= <u>6,1</u> МПа	Подающий трубопровод	0040446	с 19.09.2019 до 19.09.2024
Датчик давления СДВ-И-1,6	85026	P= <u>5,7</u> МПа	Обратный трубопровод	0040445	с 19.09.2019 до 19.09.2024

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. _____

3. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта 40 лет Победы, д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта

Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 1,132$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 283,0$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: инженер Андрей Еремеев А.В.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель службы КИПиА АО «УСТЭК-Челябинск»: _____ Инженер КИПиА

Давыдов А.С.