

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: 40 лет Победы, 39, ввод 1

№ т.у. 3440162155

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1318421

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	67,29	6,19	424,93	17,71	43,58	5,72	424,93	0,00	28,64	18,58	10,05
26.10.2017	24,00	66,84	6,01	423,21	17,63	43,54	5,54	423,21	0,00	28,34	18,49	9,85
27.10.2017	24,00	67,54	6,21	425,78	17,74	43,32	5,74	425,78	0,00	28,81	18,51	10,15
28.10.2017	24,00	67,43	6,28	423,20	17,63	43,33	5,81	423,20	0,00	28,59	18,40	10,11
29.10.2017	24,00	66,76	6,16	419,58	17,48	42,04	5,71	419,58	0,00	28,06	17,70	10,35
30.10.2017	24,00	68,08	6,18	427,88	17,83	44,00	5,70	427,88	0,00	29,18	18,89	10,51
31.10.2017	24,00	67,72	6,22	431,29	17,97	44,47	5,74	431,24	0,05	29,26	19,24	10,01
Итого	168,00	67,38	6,18	2975,88	17,71	43,47	5,71	2975,83	0,05	200,87	129,80	71,05

Всего к оплате Q, Гкал = **71,05**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Головина Н.В.

" ____ " _____ 20 ____ г.