

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«07» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, пр. Победы, д. 293-3 ввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 133-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 40 от «17» декабря 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1309935	Q= 12 269,46 Гкал H= 36 555,09 часов	Шкаф узла учета	01558381	с 08.02.2017 до 08.02.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1349203	G= 547 963,68 т	Подающий трубопровод	01558382	с 14.02.2018 до 14.02.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1349180	G= 549 862,65 т	Обратный трубопровод	01558383	с 09.02.2018 до 09.02.2022
Датчик температуры КТПТР-01	8713	T= 66,87 °С	Подающий трубопровод	01558384	с 10.01.2018 до 10.01.2022
Датчик температуры КТПТР-01	8713А	T= 44,77 °С	Обратный трубопровод	01558385	с 10.01.2018 до 10.01.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	82055	P= 3,55 МПа	Подающий трубопровод	01540320	с 25.04.2014 до 25.04.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	82056	P= 3,14 МПа	Обратный трубопровод	01540366	с 25.04.2014 до 25.04.2019

Особые условия:

5. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

6. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____

Техник-контролер
Томилова Д.Э.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____

Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____

Инженер КИПиА
Давыдов А.С.