

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **11.03.2015** по **25.03.2015**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 40 лет Победы, 38, ввод 1

№ т.у. 3440158200

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1318509

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
11.03.15	24,00	71,06	0,65	290,57	12,11	43,83	0,54	289,31	1,26	20,68	12,72	7,96
12.03.15	24,00	71,23	0,65	294,27	12,26	44,13	0,53	293,73	0,54	21,00	13,00	8,00
13.03.15	24,00	68,26	0,65	287,34	11,97	42,40	0,53	286,64	0,70	19,65	12,19	7,46
14.03.15	24,00	69,49	0,64	285,44	11,89	42,25	0,53	284,79	0,65	19,87	12,07	7,80
15.03.15	24,00	70,43	0,65	287,68	11,99	42,74	0,54	287,02	0,66	20,30	12,31	7,99
16.03.15	24,00	70,01	0,65	268,78	11,20	41,31	0,56	267,64	1,15	18,85	11,10	7,76
17.03.15	24,00	69,59	0,67	259,11	10,80	40,90	0,58	257,92	1,19	18,07	10,59	7,48
18.03.15	24,00	70,96	0,68	266,34	11,10	42,27	0,58	265,25	1,10	18,94	11,25	7,68
19.03.15	24,00	72,19	0,68	269,58	11,23	43,40	0,58	268,66	0,92	19,50	11,70	7,80
20.03.15	24,00	70,54	0,68	268,25	11,18	42,87	0,58	267,27	0,98	18,96	11,50	7,46
21.03.15	24,00	68,85	0,67	268,78	11,20	42,17	0,58	267,80	0,97	18,54	11,33	7,21
22.03.15	24,00	68,58	0,67	268,06	11,17	41,39	0,58	267,15	0,92	18,42	11,10	7,32
23.03.15	24,00	68,91	0,68	266,23	11,09	41,77	0,58	265,37	0,86	18,38	11,13	7,26
24.03.15	24,00	70,04	0,67	267,43	11,14	40,99	0,57	266,65	0,78	18,77	10,97	7,80
25.03.15	24,00	70,49	0,67	273,97	11,42	42,00	0,57	273,32	0,65	19,35	11,52	7,83
Итого	360,00	70,04	0,66	4 121,83	11,45	42,29	0,56	4 108,50	13,33	289,26	174,48	114,79

Всего к оплате Q, ГКал = **114,79**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2016