

УТВЕРЖДАЮ



Договор № 155 от 01.08.2013 г.

АКТ № 1022

первичного допуска в эксплуатацию общедомового узла учёта тепловой энергии (ОПУ) многоквартирного дома (МКД)

г. Челябинск

" 01 " 02 2015 г.

Произведен технический осмотр приборов общедомового узла учёта тепловой энергии МКД

по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 48 (ООО «ДЕЗ Калининского района») и проверена комплектность необходимой документации:

паспорта на приборы учета, технические условия ЧКТС № \_\_\_\_\_

проект на установку теплосчетчика № СТЭН 79-2014-0В

224 от « 30 » 01 2014 г.

В результате установлено:

Узел учета соответствует/не соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии».

На основании изложенного, общедомовой узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 01 » февраля 2015 г. по « 01 » ноября 2017 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки	Примечание
Вычислитель ВКТ-7	228596	$Q_{ТВ1} = 215,321$ $Q_{ТВ2} = 94,674$	Гкал ИТП	$h = 2895$ ч.
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	558586	$V_1 = 13332,54$ м <sup>3</sup>	подача	Пломбы
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	551947	$V_2 = 13238,57$ м <sup>3</sup>	обратка	установлены
Преобразователь расхода ПРЭМ-40 L0/F/0/D	584616	$V_3 = 1982,18$ м <sup>3</sup>	ХВС	в полном
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	9207	$T_1 = 71$ °C $T_2 = 37$ °C	Подача/обратка	объеме (8 шт)
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	8109	$T_3 = 63$ °C $T_{В1} = 6$ °C	ХВС/ГВС	<i>Осг</i>

Особые условия:

- Максимальный расход  $G_{max} = 72$  м<sup>3</sup>/ч. При расходах меньше  $G_{min} = 0,47$  м<sup>3</sup>/ч прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производится расчетным методом по договорной нагрузке.  
 Поверка вычислителя «ВКТ-7» № 228596 действительна до – «25» февраля 2018 г.  
 Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 558586 действительна до – «15» января 2018г.  
 Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 551947 действительна до – «01» ноября 2017г.  
 Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=40» № 584616 действительна до – «09» апреля 2018 г.  
 Поверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 9207 действительна до – «28» марта 2018г.  
 Поверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 8109 действительна до – «20» марта 2018г.  
 Общедомовой узел учета тепловой энергии принимается (не принимается) ресурсоснабжающей организацией для расчетов за поставленную тепловую энергию с собственниками помещений МКД в соответствии с информацией о собственниках помещений в МКД, указанной в приложении №1 к настоящему акту. Изменение указанной информации допускается только на основании подтверждающей документации, предоставленной собственниками помещений.

Подписи сторон:

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

  
\_\_\_\_\_

Ответственный представитель Исполнителя ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»

  
\_\_\_\_\_

Ответственный представитель Субподрядчика

Технический директор ООО ЭСК «СТЭН» Усов В. В.

Ответственный представитель собственников помещений в МКД:

  
\_\_\_\_\_

Технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» Алешкин Н. В.

Ответственный представитель ООО «Сервис-Центр «УВП»



Возвращено с номером 000, Возвращено  
Морозов С.А. 