

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **18.12.2013** по **31.12.2013**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Молодогвардейцев, 58а

№ т.у. 3440162511

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310328

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
18.12.13	24,00	65,71	0,40	464,52	19,35	49,21	0,39	461,07	3,45	30,58	22,74	7,839
19.12.13	24,00	74,72	0,40	517,53	21,56	46,05	0,37	516,96	0,57	38,72	23,87	14,858
20.12.13	24,00	86,97	0,39	677,66	28,24	57,87	0,34	677,41	0,25	59,02	39,26	19,758
21.12.13	24,00	78,96	0,39	699,21	29,13	59,02	0,33	697,18	2,03	55,30	41,21	14,086
22.12.13	24,00	75,39	0,39	693,75	28,91	52,33	0,33	693,74	0,01	52,37	36,38	15,996
23.12.13	24,00	80,93	0,39	666,08	27,75	54,77	0,34	666,03	0,04	53,98	36,54	17,437
24.12.13	24,00	76,69	0,39	675,56	28,15	53,19	0,34	675,54	0,02	51,88	36,00	15,884
25.12.13	24,00	69,90	0,39	688,20	28,68	49,35	0,34	688,20	0,00	48,17	34,03	14,139
26.12.13	24,00	70,28	0,39	685,19	28,55	49,67	0,34	685,18	0,00	48,22	34,10	15,996
27.12.13	24,00	72,62	0,39	666,05	27,75	50,84	0,34	666,04	0,01	48,44	33,93	17,437
28.12.13	24,00	72,79	0,39	657,44	27,39	50,70	0,35	657,42	0,01	47,92	33,40	15,884
29.12.13	24,00	70,24	0,39	686,58	28,61	49,97	0,34	686,58	0,00	48,29	34,38	19,758
30.12.13	24,00	71,28	0,39	682,90	28,45	50,53	0,34	682,89	0,01	48,74	34,58	14,858
31.12.13	24,00	70,82	0,39	685,61	28,57	49,25	0,34	685,59	0,01	48,62	33,84	19,758
<b>Итого</b>	<b>336,00</b>	<b>74,09</b>	<b>0,39</b>	<b>9 146,28</b>	<b>27,22</b>	<b>51,62</b>	<b>0,35</b>	<b>9 139,85</b>	<b>6,43</b>	<b>680,26</b>	<b>474,27</b>	<b>223,689</b>

Всего к оплате Q, ГКал = **223,689**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " \_\_\_\_\_ 2016