

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.10.17** по **31.10.17**

Адрес: **Университетская Набережная, 22**

№ т.у. 3440162323

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1303563

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	56,79	0,05	622,35	25,93	67,81	0,00	478,34	19,93	47,66	0,10	1085,30	15,39	35,35	32,44	51,75	16,03
26.10.17	24,00	58,13	0,05	650,03	27,08	67,42	0,00	474,93	19,79	47,84	0,11	1109,70	15,26	37,79	32,02	53,11	16,70
27.10.17	24,00	60,00	0,05	717,72	29,91	68,01	0,00	473,39	19,72	48,64	0,11	1175,51	15,60	43,07	32,19	57,20	18,05
28.10.17	24,00	60,06	0,05	701,00	29,21	68,24	0,00	464,66	19,36	48,52	0,11	1150,20	15,47	42,10	31,71	55,83	17,98
29.10.17	24,00	59,04	0,05	694,97	28,96	67,40	0,00	457,50	19,06	47,49	0,10	1137,32	15,15	41,04	30,84	54,04	17,83
30.10.17	24,00	61,00	0,05	813,95	33,91	68,62	0,00	466,85	19,45	50,00	0,11	1265,41	15,39	49,65	32,03	63,29	18,40
31.10.17	24,00	60,12	0,05	729,56	30,40	67,85	0,00	477,36	19,89	49,44	0,11	1190,20	16,71	43,87	32,39	58,86	17,39
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>59,31</b>	<b>0,05</b>	<b>4929,59</b>	<b>29,34</b>	<b>67,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3293,03</b>	<b>19,60</b>	<b>48,51</b>	<b>0,11</b>	<b>8113,65</b>	<b>108,97</b>	<b>292,86</b>	<b>223,62</b>	<b>394,09</b>	<b>122,41</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **122,41**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Тарасенко А.Н.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.