

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *Калинина*, дом № *15*

за *январь* 201 *8* г.

«19» *01* 2018 г.

Вид системы: *двухтрубная, трехтрубная + ГВС*
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без замечаний</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Без замечаний</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>в наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>соответствует</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>в норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>подходят контур заземления Прог. осанова без замечаний</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>соответствует</i>

Ответственный Исполнитель: _____

[Подпись]
Подпись

Александр С. А.
ФИО

Представитель собственника: _____

[Подпись]
Подпись

[Подпись]
ФИО

квартира № _____

Иван Микун 59