

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.22 по 23.11.22

Адрес: Свердловский проспект, 39

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2022	24,00	73,63	5,40	130,09	5,42	49,86	3,60	133,30	-3,21	9,58	6,48	3,10
25.10.2022	24,00	73,82	5,40	126,42	5,27	49,66	3,60	131,89	-5,47	9,33	6,27	3,06
26.10.2022	24,00	73,68	5,40	119,64	4,98	49,88	3,60	131,22	-11,58	8,82	5,97	2,85
27.10.2022	24,00	73,58	5,40	124,14	5,17	49,74	3,60	131,11	-6,97	9,13	6,18	2,96
28.10.2022	21,00	73,68	5,40	97,28	4,05	49,47	3,60	95,27	2,01	7,17	4,84	2,33
29.10.2022												
30.10.2022												
31.10.2022												
01.11.2022												
02.11.2022												
03.11.2022												
04.11.2022												
05.11.2022	24,00	73,83	5,40	196,87	8,21	56,69	3,60	199,11	-2,24	14,53	11,15	3,38
06.11.2022	24,00	73,84	5,40	196,73	8,20	56,43	3,60	198,88	-2,15	14,53	11,09	3,43
07.11.2022	24,00	73,90	5,40	204,30	8,51	57,18	3,60	206,15	-1,85	15,10	11,68	3,42
08.11.2022	24,00	73,87	5,40	212,14	8,84	57,56	3,60	214,44	-2,30	15,67	12,21	3,46
09.11.2022	24,00	73,17	5,40	211,38	8,81	57,00	3,60	213,62	-2,24	15,47	12,04	3,42
10.11.2022	24,00	73,87	5,40	211,86	8,83	57,59	3,60	214,27	-2,41	15,65	12,20	3,45
11.11.2022	24,00	73,77	5,40	212,19	8,84	57,72	3,60	214,54	-2,35	15,65	12,24	3,41
12.11.2022	24,00	73,68	5,40	213,34	8,89	57,79	3,60	215,54	-2,20	15,72	12,32	3,40
13.11.2022	24,00	73,26	5,40	212,95	8,87	57,19	3,60	214,99	-2,04	15,60	12,17	3,43
14.11.2022	24,00	73,81	5,40	210,60	8,78	57,50	3,60	212,48	-1,88	15,54	12,10	3,44
15.11.2022	24,00	82,71	5,40	196,72	8,20	62,02	3,60	198,24	-1,52	16,27	12,19	4,08
16.11.2022	24,00	83,26	5,40	171,34	7,14	59,93	3,60	172,65	-1,31	14,27	10,26	4,01
17.11.2022	24,00	86,92	5,40	171,79	7,16	61,72	3,60	172,89	-1,10	14,93	10,59	4,34
18.11.2022	24,00	85,72	5,40	172,31	7,18	60,85	3,60	173,52	-1,21	14,77	10,47	4,30
19.11.2022	24,00	83,39	5,40	172,33	7,18	58,84	3,60	173,58	-1,25	14,37	10,13	4,24
20.11.2022	24,00	87,19	5,40	171,02	7,13	60,95	3,60	172,17	-1,15	14,91	10,41	4,50
21.11.2022	24,00	88,03	5,40	170,03	7,08	61,38	3,60	171,06	-1,03	14,97	10,43	4,54
22.11.2022	24,00	87,86	5,40	170,92	7,12	61,60	3,60	171,84	-0,92	15,02	10,52	4,50
23.11.2022	24,00	87,55	5,40	170,32	7,10	60,39	3,60	171,13	-0,81	14,91	10,28	4,64
Итого	573,00	78,44	5,40	4246,71	7,34	57,05	3,60	4303,89	-57,18	331,90	244,20	87,70

Уведомляем Вас, что с 29.10.2022г. по 04.11.2022г. ОПУ тепла работал не корректно, время нештатной работы составило-168 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 25,71 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 87,7 + 25,71 =113,41 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **113,41**