

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.10.17** по **31.10.17**

Адрес: **Университетская Набережная, 24**

№ т.у. 3440162333

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305974

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	57,06	5,93	818,60	34,11	67,06	5,91	502,03	20,92	45,17	5,22	1326,58	-5,95	46,81	33,72	60,09	20,44
26.10.17	24,00	58,26	5,67	760,95	31,71	66,66	5,73	514,23	21,43	45,25	5,03	1280,34	-5,15	44,42	34,34	58,10	20,66
27.10.17	24,00	60,06	5,70	734,30	30,60	67,23	5,79	524,10	21,84	45,89	5,08	1264,78	-6,38	44,19	35,29	58,20	21,28
28.10.17	24,00	60,18	5,75	718,31	29,93	67,51	5,84	514,80	21,45	45,51	5,16	1239,97	-6,85	43,31	34,81	56,59	21,54
29.10.17	24,00	59,14	5,67	712,75	29,70	66,61	5,75	508,96	21,21	44,48	5,09	1228,98	-7,27	42,23	33,96	54,82	21,37
30.10.17	24,00	61,09	5,72	833,00	34,71	67,78	5,70	517,12	21,55	46,80	4,97	1358,63	-8,52	50,98	35,10	63,75	22,34
31.10.17	24,00	60,21	5,65	739,65	30,82	67,03	5,74	528,44	22,02	46,46	5,03	1275,78	-7,69	44,62	35,48	59,43	20,67
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>59,43</b>	<b>5,73</b>	<b>5317,56</b>	<b>31,65</b>	<b>67,13</b>	<b>5,78</b>	<b>3609,70</b>	<b>21,49</b>	<b>45,65</b>	<b>5,08</b>	<b>8975,07</b>	<b>-47,81</b>	<b>316,57</b>	<b>242,71</b>	<b>410,98</b>	<b>148,32</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **148,32**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Тарасенко А.Н.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.