

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Университетская Набережная, 30

№ т.у. 3440162452

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1303564

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.12.17	24,00	75,94	6,15	969,87	40,41	68,76	5,48	405,92	16,91	51,21	5,08	1360,39	15,40	73,77	27,95	69,82	31,90
26.12.17	24,00	74,03	6,14	973,41	40,56	68,69	5,47	407,37	16,97	50,71	5,08	1365,49	15,29	72,18	28,02	69,40	30,80
27.12.17	24,00	74,72	6,11	986,86	41,12	68,72	5,47	404,76	16,87	50,83	5,08	1376,33	15,28	73,86	27,86	70,12	31,59
28.12.17	24,00	67,55	6,10	1000,69	41,70	68,59	5,47	404,02	16,83	48,68	5,09	1389,47	15,24	67,71	27,75	67,81	27,66
29.12.17	24,00	63,10	6,10	1005,12	41,88	68,45	5,47	403,63	16,82	47,09	5,09	1393,45	15,30	63,55	27,67	65,79	25,42
30.12.17	24,00	63,14	6,10	1005,81	41,91	68,40	5,47	403,60	16,82	46,95	5,08	1394,18	15,23	63,63	27,65	65,63	25,65
31.12.17	24,00	72,05	6,11	1006,18	41,92	68,60	5,47	403,81	16,83	48,83	5,09	1394,82	15,18	72,61	27,74	68,28	32,07
Итого	168,00	70,08	6,11	6947,93	х	68,60	5,47	2833,10	х	49,19	5,08	9674,12	106,91	487,31	194,65	476,86	205,10

Всего к оплате Q, Гкал = **205,10**