

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

10 » 07 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Калинина, д. 15).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 85-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 241 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «11» 07 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Зав. номер СИ | Показания СИ | Место установки СИ | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7 | 228608 | Q= 0 Гкал H= 0 часов | Шкаф узла учета | 01555071 | с 15.09.2017 до 15.09.2021 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-50 | 551326 | G= 0 т | Подающий трубопровод | 01555072 | с 15.09.2017 до 15.09.2021 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-50 | 550065 | G= 0 т | Обратный трубопровод | 01555073 | с 15.09.2017 до 15.09.2021 |
| Комплект преобразователей КТСП-Н | 8097 | T= 64,31 °C T= 54,56 °C | Подающий/ обратный трубопровод | 01555074 01555075 | с 21.09.2017 до 21.09.2021 |

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Виктор П.В. Лукиратов

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: Дубровин В.В.