

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **13.09.2016** по **26.09.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Калинина, 9А

№ т.у.

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№: 216161

Дата	Теплоснабжение							Внутренняя ГВС			
	Тнар, ч	Подача отопления		Обратка отопления		ΔM, т	ΔQ, Гкал	Подача ГВС		ΔQ, Гкал	Тхи, °С
		T1, °С	M1, т	T2, °С	M2, т			Tгвс, °С	Mгвс, т		
13.09.16	24,00	63,45	567,10	60,63	568,01	-0,91	1,61	62,23	14,96	0,69	16,39
14.09.16	24,00	63,08	557,42	60,41	557,57	-0,15	1,51	61,68	11,33	0,51	16,41
15.09.16	24,00	63,23	542,25	60,56	541,98	0,27	1,46	62,06	10,72	0,49	16,34
16.09.16	24,00	62,73	532,90	60,07	532,59	0,31	1,43	61,34	10,98	0,49	16,35
17.09.16	24,00	63,51	528,61	60,82	527,16	1,45	1,44	62,39	10,74	0,50	16,07
18.09.16	24,00	63,82	528,22	61,38	522,52	5,70	1,30	62,78	10,29	0,48	16,01
19.09.16	24,00	63,65	523,13	61,66	518,30	4,83	1,05	61,37	11,04	0,47	19,13
20.09.16	24,00	63,05	528,79	60,42	527,47	1,32	1,41	62,02	11,99	0,55	15,97
21.09.16	24,00	63,01	528,83	60,19	523,89	4,94	1,50	61,66	12,70	0,59	15,63
22.09.16	24,00	62,58	516,68	59,81	513,86	2,82	1,45	61,40	12,16	0,56	15,46
23.09.16	24,00	62,96	515,33	60,33	514,15	1,18	1,36	61,91	9,79	0,45	15,54
24.09.16	24,00	63,02	510,22	60,26	509,73	0,49	1,42	61,66	11,59	0,54	15,59
25.09.16	24,00	62,56	507,10	59,80	506,72	0,38	1,41	61,23	11,69	0,54	15,40
26.09.16	24,00	63,27	509,63	60,74	509,41	0,22	1,30	62,32	9,37	0,44	15,49
Итого	336,00	883,92	7 396,21	847,08	7 373,36	22,85	18,60	866,05	159,35	7,30	225,78

Всего к оплате Q, ГКал = **18,60**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016