

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: 40 лет Победы, 30А

№ т.у. 3440161881

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1309559

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Подача ГВС | | | | Обратка отопления и ГВС | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | Q3, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mcp1, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | Mcp2, т | T3, °C | P3, ат | M3, т | | | | | |
| 24.06.20 | 24,00 | 40,92 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 70,77 | 5,03 | 152,27 | 6,34 | 62,48 | 4,92 | 150,14 | 2,13 | 0,00 | 10,79 | 9,39 | 1,40 |
| 25.06.20 | 24,00 | 36,29 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 68,81 | 2,62 | 81,98 | 3,42 | 60,83 | 2,57 | 80,64 | 1,34 | 0,00 | 5,65 | 4,91 | 0,74 |
| 26.06.20 | 24,00 | 39,21 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | 3,52 | 156,06 | 6,50 | 62,92 | 3,40 | 154,27 | 1,79 | 0,00 | 11,07 | 9,72 | 1,36 |
| 27.06.20 | 24,00 | 39,45 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | 3,51 | 154,46 | 6,44 | 62,12 | 3,40 | 152,64 | 1,81 | 0,00 | 10,90 | 9,49 | 1,41 |
| 28.06.20 | 24,00 | 39,71 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | 3,52 | 154,50 | 6,44 | 61,65 | 3,40 | 152,44 | 2,06 | 0,00 | 10,96 | 9,41 | 1,56 |
| 29.06.20 | 24,00 | 39,72 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 70,39 | 3,57 | 155,33 | 6,47 | 61,88 | 3,45 | 153,12 | 2,21 | 0,00 | 10,94 | 9,49 | 1,46 |
| 30.06.20 | 24,00 | 39,38 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 69,12 | 3,58 | 148,28 | 6,18 | 60,43 | 3,47 | 146,24 | 2,04 | 0,00 | 10,26 | 8,85 | 1,41 |
| Итого | 168,00 | 39,24 | 4,09 | 0,00 | x | 70,20 | 3,62 | 1002,87 | x | 61,76 | 3,51 | 989,49 | 13,38 | 0,00 | 70,58 | 61,26 | 9,33 |

Всего к оплате Q, Гкал = **9,33**