

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Ворошилова, 53

№ т.у. 3440162591

Прибор учета: ТЭКОН-19

Зав.№ 2641

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	70,66	9,18	485,85	20,24	51,70	5,10	490,87	-5,02	31,88	22,87	9,01
26.10.2017	24,00	71,09	9,18	496,58	20,69	51,82	5,10	501,80	-5,22	32,81	23,51	9,30
27.10.2017	24,00	72,36	9,18	444,63	18,53	50,78	5,10	450,23	-5,60	29,94	20,53	9,41
28.10.2017	24,00	73,68	9,18	428,70	17,86	50,03	5,10	434,61	-5,91	29,42	19,49	9,93
29.10.2017	24,00	74,28	9,18	436,06	18,17	49,85	5,10	441,19	-5,12	30,08	19,74	10,34
30.10.2017	24,00	69,86	9,18	602,39	25,10	53,35	5,10	607,56	-5,17	39,06	29,41	9,65
31.10.2017	24,00	69,82	9,18	580,84	24,20	53,34	5,10	586,92	-6,08	37,64	28,41	9,23
<b>Итого</b>	<b>167,99</b>	<b>71,68</b>	<b>9,18</b>	<b>3475,06</b>	<b>20,69</b>	<b>51,55</b>	<b>5,10</b>	<b>3513,18</b>	<b>-38,12</b>	<b>230,83</b>	<b>163,95</b>	<b>66,87</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **66,87**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Томилова Д.Э.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.