

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **13.07.2017** по **24.07.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 13а

№ т.у. 3440162066

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310211

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
13.07.17	24,00	19,83	0,00	0,00	0,00	19,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.17	24,00	19,77	0,00	0,00	0,00	19,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.17	24,00	19,74	0,00	0,00	0,00	19,07	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.17	24,00	19,92	0,00	0,00	0,00	19,10	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.17	24,00	20,29	0,02	0,00	0,00	19,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.17	24,00	59,78	0,52	76,18	3,17	45,53	0,73	76,16	0,03	4,57	3,48	1,09
19.07.17	24,00	68,04	0,86	107,46	4,48	50,91	0,87	107,46	0,00	7,33	5,49	1,84
20.07.17	24,00	68,84	0,86	119,85	4,99	53,57	0,88	119,85	0,00	8,27	6,44	1,73
21.07.17	24,00	70,43	0,84	120,50	5,02	54,94	0,86	120,50	0,00	8,51	6,64	1,97
22.07.17	24,00	68,77	0,84	108,50	4,52	53,06	0,85	108,50	0,00	7,48	5,78	1,70
23.07.17	24,00	68,19	0,84	107,48	4,48	51,70	0,86	107,48	0,00	7,35	5,58	1,77
24.07.17	24,00	68,26	0,84	107,22	4,47	52,32	0,86	107,22	0,00	7,34	5,63	1,71
Итого	288,00	47,65	0,47	747,20	2,59	38,16	0,57	747,18	0,03	50,84	39,04	11,80

Всего к оплате Q, ГКал = **11,80**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2017