

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **25.08.2017** по **25.09.2017**

**Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Каслинская, 176**

№ т.у.

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№: 1305470

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.17	24,00	66,72	0,31	377,50	15,73	63,34	0,30	377,50	0,00	25,21	23,93	1,31
26.08.17	24,00	66,91	0,23	284,28	11,84	63,37	0,22	286,05	-1,77	19,04	18,14	0,90
27.08.17	24,00	66,54	0,31	376,97	15,71	63,00	0,30	376,97	0,00	25,11	23,77	1,28
28.08.17	24,00	66,38	0,31	376,81	15,70	63,04	0,30	376,81	0,00	25,03	23,78	1,30
29.08.17	24,00	67,00	0,31	377,49	15,73	63,58	0,30	377,49	0,00	25,31	24,02	1,21
30.08.17	24,00	66,93	0,31	377,53	15,73	63,45	0,30	377,53	0,00	25,29	23,98	1,29
31.08.17	24,00	66,89	0,31	377,01	15,71	63,45	0,30	377,01	0,00	25,24	23,94	1,41
01.09.17	24,00	66,33	0,31	375,67	15,65	63,06	0,30	375,67	0,00	24,94	23,71	1,23
02.09.17	24,00	66,66	0,31	375,82	15,66	63,33	0,30	375,82	0,00	25,07	23,82	1,25
03.09.17	24,00	66,78	0,31	359,52	14,98	62,99	0,30	359,52	0,00	24,03	22,67	1,36
04.09.17	24,00	66,16	0,30	340,54	14,19	62,24	0,29	340,54	0,00	22,55	21,21	1,34
05.09.17	24,00	65,96	0,30	338,60	14,11	61,74	0,29	338,60	0,00	22,35	20,92	1,43
06.09.17	24,00	66,11	0,30	337,13	14,05	61,72	0,29	337,13	0,00	22,31	20,83	1,49
07.09.17	24,00	65,88	0,32	329,87	13,74	61,19	0,31	329,87	0,00	21,75	20,21	1,54
08.09.17	24,00	65,87	0,31	332,32	13,85	61,50	0,30	332,32	0,00	21,91	20,46	1,39
09.09.17	24,00	65,97	0,31	333,07	13,88	61,52	0,30	333,07	0,00	21,99	20,51	1,55
10.09.17	24,00	65,85	0,31	332,49	13,85	60,85	0,30	332,49	0,00	21,91	20,25	1,48
11.09.17	24,00	65,65	0,31	328,62	13,69	60,60	0,30	328,62	0,00	21,59	19,93	1,83
12.09.17	24,00	65,89	0,31	329,63	13,73	60,73	0,30	329,63	0,00	21,74	20,04	1,70
13.09.17	24,00	65,95	0,31	329,16	13,71	60,79	0,30	329,16	0,00	21,73	20,03	1,66
14.09.17	24,00	66,17	0,31	327,36	13,64	61,28	0,30	327,36	0,00	21,68	20,08	1,58
15.09.17	24,00	66,62	0,31	330,60	13,78	62,03	0,30	330,60	0,00	22,05	20,53	1,53
16.09.17	24,00	65,86	0,31	331,39	13,81	61,18	0,30	331,39	0,00	21,85	20,29	1,54
17.09.17	24,00	66,12	0,31	330,09	13,75	61,25	0,30	330,09	0,00	21,85	20,24	1,64
18.09.17	24,00	67,39	0,31	331,25	13,80	62,54	0,30	331,25	0,00	22,34	20,74	1,64
19.09.17	24,00	68,84	0,31	331,96	13,83	63,87	0,30	331,96	0,00	22,87	21,22	1,65
20.09.17	24,00	68,11	0,31	337,90	14,08	63,33	0,30	337,90	0,00	23,03	21,42	1,62
21.09.17	24,00	65,88	0,31	337,40	14,06	61,66	0,30	337,40	0,00	22,25	20,83	1,41
22.09.17	24,00	66,26	0,30	327,67	13,65	61,38	0,29	327,67	0,00	21,73	20,13	1,60
23.09.17	24,00	66,47	0,29	320,15	13,34	60,83	0,28	320,15	0,00	21,30	19,49	1,80
24.09.17	24,00	65,64	0,29	314,94	13,12	59,18	0,28	314,94	0,00	20,69	18,66	2,03
25.09.17	24,00	65,65	0,30	319,81	13,33	59,88	0,29	319,81	0,00	21,01	19,17	1,85
<b>Итого</b>	<b>768,00</b>	<b>66,42</b>	<b>0,31</b>	<b>10 930,54</b>	<b>14,23</b>	<b>62,00</b>	<b>0,29</b>	<b>10 932,31</b>	<b>-1,77</b>	<b>726,77</b>	<b>678,98</b>	<b>47,82</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **47,82**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО Миронова О. И.

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2017