

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **25.08.2016** по **26.09.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Кирова, 17а

№ т.у.

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1212181

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.16	24,00	69,54	0,56	344,76	14,37	60,91	0,49	344,76	0,00	24,01	21,03	2,98
26.08.16	24,00	67,13	0,56	342,72	14,28	58,98	0,49	342,72	0,00	23,05	20,25	2,80
27.08.16	24,00	66,83	0,57	341,09	14,21	58,57	0,50	341,09	0,00	22,83	20,01	2,83
28.08.16	24,00	66,92	0,56	339,86	14,16	58,31	0,49	339,86	0,00	22,78	19,85	2,90
29.08.16	24,00	67,13	0,56	339,30	14,14	58,20	0,49	338,28	1,02	22,81	19,72	3,11
30.08.16	24,00	66,85	0,56	339,07	14,13	57,75	0,49	339,07	0,00	22,70	19,62	3,09
31.08.16	24,00	67,06	0,57	338,04	14,09	57,66	0,49	338,04	0,00	22,71	19,53	3,18
01.09.16	24,00	67,20	0,59	346,58	14,44	57,84	0,51	346,57	0,00	23,33	20,08	3,25
02.09.16	24,00	67,21	0,60	356,47	14,85	58,04	0,52	356,47	0,00	24,00	20,73	3,27
03.09.16	24,00	67,82	0,59	343,73	14,32	58,45	0,51	343,73	0,00	23,35	20,13	3,23
04.09.16	24,00	67,26	0,59	342,18	14,26	57,49	0,51	342,18	0,00	23,06	19,71	3,34
05.09.16	24,00	67,25	0,58	341,59	14,23	57,59	0,51	341,59	0,00	23,01	19,71	3,31
06.09.16	24,00	67,13	0,59	339,10	14,13	57,46	0,51	339,10	0,00	22,80	19,52	3,27
07.09.16	24,00	66,91	0,58	342,92	14,29	57,20	0,51	342,92	0,00	22,98	19,65	3,34
08.09.16	24,00	66,94	0,58	347,24	14,47	57,22	0,51	347,24	0,00	23,28	19,91	3,38
09.09.16	24,00	66,86	0,58	341,28	14,22	56,95	0,51	341,28	0,00	22,86	19,47	3,38
10.09.16	24,00	67,60	0,59	338,98	14,12	57,12	0,51	338,98	0,00	22,95	19,40	3,56
11.09.16	24,00	67,63	0,59	338,99	14,12	56,71	0,51	338,99	0,00	22,97	19,26	3,70
12.09.16	24,00	67,67	0,59	338,55	14,11	56,56	0,51	338,55	0,00	22,95	19,18	3,76
13.09.16	24,00	67,14	0,58	333,96	13,92	56,07	0,51	333,96	0,00	22,46	18,76	3,71
14.09.16	24,00	66,89	0,58	328,99	13,71	55,83	0,50	329,02	-0,03	22,04	18,41	3,64
15.09.16	24,00	66,76	0,59	368,73	15,36	56,72	0,50	368,74	0,00	24,66	20,95	3,71
16.09.16	24,00	67,19	0,61	435,35	18,14	58,56	0,50	435,35	0,00	29,30	25,54	3,76
17.09.16	24,00	67,52	0,61	432,30	18,01	58,87	0,50	432,30	0,00	29,24	25,49	3,75
18.09.16	24,00	67,48	0,60	432,18	18,01	58,30	0,50	432,21	-0,03	29,21	25,24	3,96
19.09.16	24,00	67,12	0,60	429,83	17,91	58,28	0,50	429,83	0,00	28,90	25,09	3,78
20.09.16	24,00	67,20	0,59	372,41	15,52	57,52	0,50	372,41	0,00	25,07	21,46	3,64
21.09.16	24,00	67,01	0,59	365,13	15,21	57,35	0,50	365,12	0,00	24,51	20,98	3,52
22.09.16	24,00	67,11	0,61	424,92	17,71	58,33	0,50	424,92	0,00	28,57	24,83	3,75
23.09.16	24,00	67,39	0,61	329,98	13,75	58,22	0,50	329,98	0,00	22,28	19,25	3,03
24.09.16	24,00	67,76	0,60	418,11	17,42	58,39	0,50	418,11	0,00	28,38	24,46	3,90
25.09.16	24,00	67,30	0,60	416,64	17,36	57,70	0,50	416,63	0,00	28,09	24,08	4,03
26.09.16	24,00	67,44	0,60	418,54	17,44	57,97	0,50	418,54	0,00	28,28	24,31	3,96
Итого	792,00	67,28	0,59	12 009,55	15,16	57,79	0,50	12 008,58	0,97	809,42	695,62	113,80

Всего к оплате Q, Гкал = **113,80**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016