

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 30А

« 21 » августа 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                   |
|-------|---|--|-------------------|
|       |   | замечания отсутствуют  | наличие замечаний |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | Да/ <u>Нет</u>   | —                 |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»



Подпись

Кулешов А.А.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»



Подпись

Усов В.В.

ФИО