

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **25.04.2017** по **06.05.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Каслинская, 216

№ т.у. 3440163462

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310026

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.04.17	24,00	68,87	0,52	642,68	26,78	57,80	0,42	642,68	0,00	44,33	37,20	7,12
26.04.17	24,00	66,97	0,52	643,71	26,82	56,12	0,42	643,71	0,00	43,17	36,18	6,98
27.04.17	24,00	67,83	0,51	646,82	26,95	56,90	0,41	646,82	0,00	43,94	36,86	7,06
28.04.17	24,00	68,26	0,51	654,67	27,28	57,65	0,41	654,67	0,00	44,75	37,80	6,97
29.04.17	24,00	67,96	0,51	659,07	27,46	57,44	0,41	659,07	0,00	44,86	37,91	6,94
30.04.17	24,00	68,99	0,51	659,62	27,48	58,45	0,41	659,62	0,00	45,57	38,61	6,95
01.05.17	24,00	68,96	0,51	662,27	27,59	58,28	0,41	662,27	0,00	45,74	38,66	6,85
02.05.17	24,00	68,90	0,48	593,87	24,74	61,00	0,39	593,84	0,03	40,97	36,27	4,84
03.05.17	24,00	68,92	0,44	494,25	20,59	64,50	0,36	494,25	0,00	34,11	31,92	2,30
04.05.17	24,00	66,55	0,39	405,75	16,91	61,25	0,32	405,75	0,00	27,03	24,88	2,15
05.05.17	24,00	66,34	0,39	394,81	16,45	60,75	0,32	394,81	0,00	26,22	24,01	2,21
06.05.17	24,00	66,91	0,39	388,44	16,18	61,40	0,32	388,44	0,00	26,02	23,88	2,13
Итого	288,00	815,46	0,47	6 845,96	23,77	50,14	0,38	6 845,93	0,03	466,71	404,18	62,52

Всего к оплате Q, Гкал = **62,52**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2017