

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **25.08.2016** по **26.09.2016**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Университетская Набережная, 40**

№ т.у. **3440162422**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1400660**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
25.08.16	24,00	33,74	0,00	0,00	0,00	67,74	0,53	73,59	3,07	57,19	0,47	72,67	0,92	0,00	4,99	4,16	0,83
26.08.16	24,00	33,69	0,00	0,00	0,00	67,63	0,51	71,79	2,99	57,11	0,45	70,92	0,87	0,00	4,86	4,06	0,81
27.08.16	24,00	33,21	0,00	0,00	0,00	67,98	0,53	74,49	3,10	57,52	0,47	73,55	0,94	0,00	5,07	4,24	0,84
28.08.16	24,00	32,55	0,00	0,00	0,00	67,53	0,53	69,81	2,91	55,77	0,47	68,72	1,09	0,00	4,72	3,84	0,88
29.08.16	24,00	32,01	0,00	0,00	0,00	67,59	0,53	72,91	3,04	55,16	0,47	71,99	0,92	0,00	4,94	3,98	0,96
30.08.16	24,00	30,21	0,00	0,00	0,00	67,46	0,53	73,85	3,08	54,60	0,47	73,02	0,83	0,00	4,99	3,99	1,00
31.08.16	24,00	30,98	0,00	0,00	0,00	67,35	0,53	73,82	3,08	53,98	0,46	73,15	0,67	0,00	4,98	3,96	1,02
01.09.16	24,00	31,50	0,00	0,00	0,00	67,71	0,53	73,80	3,08	54,68	0,47	73,30	0,50	0,00	5,00	4,02	0,99
02.09.16	24,00	31,14	0,00	0,00	0,00	68,04	0,53	72,36	3,01	55,57	0,47	71,83	0,53	0,00	4,93	4,00	0,93
03.09.16	24,00	31,05	0,00	0,00	0,00	68,16	0,52	73,24	3,05	54,64	0,46	72,77	0,47	0,00	5,00	3,98	1,01
04.09.16	24,00	30,07	0,00	0,00	0,00	67,46	0,52	72,43	3,02	53,62	0,46	72,06	0,36	0,00	4,89	3,87	1,02
05.09.16	24,00	30,10	0,00	0,00	0,00	67,86	0,52	72,50	3,02	53,34	0,46	71,91	0,59	0,00	4,93	3,84	1,09
06.09.16	24,00	30,73	0,00	0,00	0,00	68,36	0,52	72,40	3,02	54,37	0,46	71,82	0,58	0,00	4,96	3,91	1,04
07.09.16	24,00	30,54	0,00	0,00	0,00	68,09	0,52	72,39	3,02	53,69	0,46	71,90	0,49	0,00	4,94	3,87	1,07
08.09.16	24,00	29,61	0,00	0,00	0,00	67,87	0,52	72,55	3,02	53,19	0,46	72,10	0,46	0,00	4,93	3,84	1,09
09.09.16	24,00	29,16	0,00	0,00	0,00	67,59	0,52	72,60	3,02	53,38	0,46	72,24	0,36	0,00	4,91	3,86	1,05
10.09.16	24,00	28,80	0,00	0,00	0,00	67,92	0,52	72,23	3,01	53,04	0,45	71,83	0,40	0,00	4,91	3,82	1,10
11.09.16	24,00	28,28	0,00	0,00	0,00	68,11	0,52	72,31	3,01	51,07	0,46	72,10	0,22	0,00	4,93	3,69	1,24
12.09.16	24,00	27,87	0,00	0,00	0,00	67,77	0,52	72,22	3,01	52,14	0,46	71,83	0,38	0,00	4,90	3,75	1,15
13.09.16	24,00	28,12	0,00	0,00	0,00	67,55	0,52	71,99	3,00	51,82	0,46	71,41	0,58	0,00	4,87	3,71	1,16
14.09.16	24,00	28,02	0,00	0,00	0,00	67,35	0,52	71,92	3,00	51,22	0,46	71,15	0,78	0,00	4,85	3,65	1,20
15.09.16	24,00	27,94	0,00	0,00	0,00	67,59	0,53	73,12	3,05	52,46	0,46	72,25	0,88	0,00	4,95	3,80	1,15
16.09.16	24,00	27,76	0,00	0,00	0,00	67,88	0,53	71,36	2,97	51,47	0,47	70,61	0,75	0,00	4,85	3,64	1,21
17.09.16	24,00	27,51	0,00	0,00	0,00	67,43	0,50	69,97	2,92	51,27	0,45	69,30	0,67	0,00	4,72	3,56	1,17
18.09.16	24,00	27,49	0,00	0,00	0,00	67,96	0,51	70,01	2,92	50,51	0,45	69,34	0,67	0,00	4,76	3,51	1,25
19.09.16	24,00	26,98	0,00	0,00	0,00	67,31	0,52	70,34	2,93	50,29	0,46	69,67	0,67	0,00	4,74	3,51	1,23
20.09.16	24,00	26,27	0,00	0,00	0,00	67,00	0,51	67,91	2,83	48,92	0,46	67,07	0,83	0,00	4,56	3,29	1,27
21.09.16	24,00	26,17	0,00	0,00	0,00	67,53	0,52	67,14	2,80	50,18	0,46	66,61	0,54	0,00	4,54	3,35	1,16
22.09.16	24,00	26,42	0,00	0,00	0,00	67,46	0,52	67,34	2,81	49,51	0,46	66,94	0,40	0,00	4,55	3,32	1,26
23.09.16	24,00	26,88	0,00	0,00	0,00	68,30	0,52	72,75	3,03	50,76	0,45	72,28	0,47	0,00	4,98	3,68	1,30
24.09.16	24,00	27,25	0,00	0,00	0,00	67,82	0,52	71,78	2,99	51,83	0,46	71,49	0,29	0,00	4,88	3,71	1,16
25.09.16	24,00	26,97	0,00	0,00	0,00	67,25	0,51	71,65	2,99	49,91	0,45	70,72	0,93	0,00	4,83	3,54	1,29
26.09.16	24,00	26,44	0,00	0,00	0,00	64,03	0,51	70,18	2,92	48,57	0,46	69,93	0,25	0,00	4,50	3,40	1,10
Итого	792,00	29,26	0,00	0,00	0,00	67,60	0,52	2 368,74	2,99	52,81	0,46	2 348,47	20,27	0,00	160,37	124,36	36,01

Всего к оплате Q, Гкал = **36,01**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " _____ 2016