

Ведомость учета параметров потребления теплаза период с **17.11.2014** по **24.11.2014****Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая**Адрес: **Болейко, 5**№ т.у. **3440165206**

Прибор учета: ВЗлет ТСРВ-026М Зав.№: 1216387

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
17.11.14	24,00	78,20	0,36	486,12	20,25	50,63	0,31	486,12	0,00	38,06	24,66	13,40
18.11.14	24,00	79,03	0,36	487,50	20,31	51,36	0,30	487,50	0,00	38,58	25,09	13,49
19.11.14	24,00	73,79	0,37	488,42	20,35	48,81	0,31	488,42	0,00	36,09	23,89	12,19
20.11.14	24,00	72,83	0,36	489,59	20,40	48,20	0,31	489,59	0,00	35,70	23,65	12,05
21.11.14	24,00	67,46	0,37	497,05	20,71	45,80	0,31	496,95	0,10	33,58	22,81	10,77
22.11.14	24,00	69,51	0,37	494,91	20,62	46,82	0,31	494,91	0,00	34,45	23,22	11,23
23.11.14	24,00	73,65	0,38	494,16	20,59	48,17	0,32	494,16	0,00	36,44	23,86	12,59
24.11.14	24,00	88,87	0,36	495,67	20,65	55,67	0,30	495,67	0,00	44,11	27,64	16,47
Итого	192,00	75,42	0,37	3 933,41	20,49	49,43	0,31	3 933,31	0,10	297,01	194,81	102,19

Всего к оплате Q, Гкал = **102,19**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016