

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *Кирова*, дом № *6^а*

за *января* 201*8* г.

«29» *01* 2018 г.

Вид системы: *двухтрубная*, *трехтрубная*
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>без замечаний</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>отсутствует следствия в сф.ч.г.г.</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>в наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>в норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>в норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>согласно результатам проверки заземление выполнено на два расходомера</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]*
Подпись

Александр С. В.
ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]*
Подпись

Александр С. В. квартира № *44*
ФИО