

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
 за период с **25.07.2016** по **24.08.2016**  
 Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Каслинская, 50**

№ т.у.

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№: 216159

Дата	Теплоснабжение							Внутренняя ГВС			
	Тнар, ч	Подача отопления		Обратка отопления		ΔM, т	ΔQ, Гкал	Подача ГВС		ΔQ, Гкал	Тхи, °С
		T1, °С	M1, т	T2, °С	M2, т			Tгвс, °С	Mгвс, т		
25.07.16	24,00	69,29	231,16	67,09	231,25	-0,09	0,51	68,08	7,94	0,36	22,98
26.07.16	24,00	68,68	228,42	66,43	227,79	0,63	0,51	67,38	8,20	0,36	23,19
27.07.16	24,00	70,07	217,74	67,56	218,30	-0,56	0,55	68,64	8,58	0,39	22,73
28.07.16	24,00	69,02	216,72	66,75	217,27	-0,55	0,49	67,63	7,54	0,34	22,47
29.07.16	24,00	69,71	219,43	67,33	218,70	0,73	0,52	68,35	8,01	0,36	22,68
30.07.16	24,00	69,58	215,69	67,35	215,50	0,19	0,48	67,79	7,31	0,33	22,90
31.07.16	24,00	68,14	215,67	65,91	215,76	-0,09	0,48	66,77	7,65	0,34	22,99
01.08.16	24,00	68,70	216,87	66,34	216,84	0,03	0,51	67,49	8,11	0,36	23,01
02.08.16	24,00	69,09	213,68	66,72	212,40	1,28	0,51	67,62	8,00	0,35	23,25
03.08.16	24,00	69,59	219,21	67,38	219,20	0,01	0,49	68,36	7,53	0,34	23,77
04.08.16	24,00	68,94	171,83	66,27	171,44	0,39	0,46	67,00	7,31	0,32	23,68
05.08.16	24,00	69,32	231,35	67,46	231,14	0,21	0,43	68,22	6,47	0,29	23,85
06.08.16	24,00	69,68	231,19	67,87	230,90	0,29	0,42	68,18	6,15	0,27	23,87
07.08.16	24,00	69,39	230,02	67,46	229,62	0,40	0,44	68,01	6,83	0,30	24,09
08.08.16	24,00	68,85	231,43	67,11	231,07	0,36	0,41	67,56	6,21	0,26	24,82
09.08.16	24,00	69,45	232,00	67,74	231,55	0,45	0,40	68,32	6,01	0,26	25,47
10.08.16	24,00	69,61	229,91	67,83	229,19	0,72	0,41	68,38	6,26	0,27	25,29
11.08.16	24,00	69,29	228,96	67,38	228,14	0,82	0,44	68,07	7,01	0,30	24,87
12.08.16	24,00	69,06	227,21	67,20	226,63	0,58	0,42	67,89	6,58	0,29	24,69
13.08.16	24,00	69,60	225,84	67,95	225,42	0,42	0,38	68,31	5,40	0,23	25,15
14.08.16	24,00	69,75	222,24	67,91	221,90	0,34	0,41	68,35	6,24	0,27	25,38
15.08.16	24,00	69,82	222,23	67,95	221,66	0,57	0,41	68,65	6,29	0,27	25,49
16.08.16	24,00	69,87	231,88	68,10	231,33	0,55	0,41	68,58	6,15	0,26	25,40
17.08.16	24,00	69,72	232,20	67,94	231,81	0,39	0,41	68,37	6,37	0,28	25,29
18.08.16	24,00	68,20	222,76	66,42	222,49	0,27	0,40	66,91	6,33	0,26	25,13
19.08.16	24,00	68,30	214,37	66,22	214,20	0,17	0,44	66,99	7,44	0,31	25,19
20.08.16	24,00	68,75	214,91	66,81	214,87	0,04	0,42	67,46	6,72	0,28	25,78
21.08.16	24,00	68,79	215,38	66,93	214,89	0,49	0,40	67,34	6,43	0,27	26,10
22.08.16	24,00	68,45	215,39	66,60	214,98	0,41	0,40	67,23	6,38	0,26	25,77
23.08.16	24,00	69,23	215,04	67,26	214,80	0,24	0,42	67,98	6,78	0,28	25,90
24.08.16	24,00	68,87	206,62	67,06	206,42	0,20	0,38	67,56	5,77	0,24	26,00
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>	<b>69,19</b>	<b>6 847,35</b>	<b>67,17</b>	<b>6 837,46</b>	<b>9,89</b>	<b>13,77</b>	<b>67,85</b>	<b>214,00</b>	<b>9,31</b>	<b>24,43</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **13,77**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2016