

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«18» августа 2018г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 100А 2 ввод (5 подезд)).

Проверена документация: проект УУТЭ № 125-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № _____ от «__» _____ 20__ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «18» августа 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1307093	Q= 4083,23 Гкал H= 34392,93 часов	Шкаф узла учета	01559871	С 08.09.2017 До 08.09.2021
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1337368	G= 210155,47 т	Подающий трубопровод	01559872	С 25.08.2017 До 25.08.2021
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1805285	G= 209371,97т	Обратный трубопровод	01559873	С 02.08.2018 До 02.08.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	11865А	T= 68,4 °С	Подающий трубопровод	01559874	С 06.09.2017 До 06.09.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	11865	T= 63,42 °С	Обратный трубопровод	01559875	С 06.09.2017 До 06.09.2021
Датчик давления	81097	P= 0,755 МПа	Подающий трубопровод	01540739	С 18.03.2014 До 18.03.2019
Датчик давления	А525328	P= 0,732МПа	Обратный трубопровод	01540740	С 30.06.2018 До 30.09.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____ *Климанова С.В.*

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: *карантин отдела ООО ДЕЗ 1* _____ *Ус Усб. В.В.*
Инженер КИПиА

представитель КИПиА ЧТС: _____ *Давыдов А.С.*