

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № *Молодова*, дом № *70*

за *сентябрь* 201*9* г.

«07» 2019 г.

Вид системы: *двухтрубная*, ~~трехтрубная~~
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>P₁ = 0, P₂ = 0 МПа</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без нарушений</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без нарушений</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>Без нарушений</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без нарушений</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Без нарушений</i>

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* *Бондов М.А.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* *Шерникова А.А.* квартира № *206*
 Подпись ФИО