

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/09/21 по 23/10/21

Адрес: Свердловский проспект, 39

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления				ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т					
24.09.2021													
25.09.2021													
26.09.2021													
27.09.2021													
28.09.2021													
29.09.2021													
30.09.2021													
01.10.2021													
02.10.2021													
03.10.2021													
04.10.2021													
05.10.2021													
06.10.2021													
07.10.2021													
08.10.2021													
09.10.2021	24.00	73.69	5.40	224.65	9.36	51.62	3.60	227.31	-2.66	16.55	11.59	4.97	
10.10.2021	24.00	73.53	5.40	224.82	9.37	51.16	3.60	227.48	-2.66	16.53	11.49	5.04	
11.10.2021	24.00	74.07	5.40	257.87	10.74	54.59	3.60	260.64	-2.77	19.10	14.07	5.03	
12.10.2021	24.00	73.63	5.40	345.39	14.39	58.02	3.60	348.44	-3.05	25.43	20.03	5.40	
13.10.2021	24.00	73.82	5.40	237.19	9.88	53.95	3.60	239.73	-2.54	17.51	12.79	4.72	
14.10.2021	24.00	72.12	5.40	197.22	8.22	52.12	3.60	198.82	-1.60	14.22	10.28	3.95	
15.10.2021	24.00	70.80	5.40	153.08	6.38	52.57	3.60	153.21	-0.13	10.84	8.05	2.79	
16.10.2021	24.00	70.59	5.40	148.68	6.19	51.77	3.60	148.85	-0.17	10.50	7.70	2.80	
17.10.2021	24.00	70.81	5.40	147.76	6.16	51.24	3.60	148.06	-0.30	10.46	7.57	2.89	
18.10.2021	24.00	70.76	5.40	148.88	6.20	51.86	3.60	143.15	5.73	10.53	7.73	2.81	
19.10.2021	24.00	70.78	5.40	148.80	6.20	52.13	3.60	148.88	-0.08	10.53	7.75	2.78	
20.10.2021	24.00	70.33	5.40	145.89	6.08	51.59	3.60	146.37	-0.48	10.26	7.53	2.73	
21.10.2021	24.00	73.26	5.40	145.37	6.06	51.90	3.60	146.14	-0.77	10.65	7.54	3.11	
22.10.2021	24.00	71.83	5.40	146.56	6.11	51.17	3.60	147.12	-0.56	10.53	7.49	3.04	
23.10.2021	24.00	70.61	5.40	147.61	6.15	50.54	3.60	147.92	-0.31	10.42	7.46	2.96	
<b>Итого</b>	<b>360.00</b>	<b>72.04</b>	<b>5.40</b>	<b>2819.77</b>	<b>7.83</b>	<b>52.42</b>	<b>3.60</b>	<b>2832.12</b>	<b>-12.35</b>	<b>204.07</b>	<b>149.06</b>	<b>55.01</b>	

Уведомляем Вас, что с 24.09.2021г. по 08.10.2021г. ОПУ теплаработал не корректно, время нештатной работы составило 360 часов.

Количество потребленной тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 55,01 Гкал за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 55,01+55,01=110,02 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 110.02