

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/10/23 по 23/11/23

Адрес: Кирова, 6А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1413205

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2023	24.00	72.18	5.73	161.55	6.73	53.60	5.27	161.54	0.00	11.68	8.67	3.00
25.10.2023	24.00	72.39	5.66	157.24	6.55	53.06	5.22	157.24	0.00	11.40	8.36	3.04
26.10.2023	24.00	72.44	5.69	156.19	6.51	53.37	5.25	156.19	0.00	11.33	8.35	2.98
27.10.2023	24.00	72.27	5.72	157.12	6.55	52.55	5.28	157.12	0.00	11.37	8.27	3.10
28.10.2023	24.00	72.11	5.72	157.12	6.55	52.31	5.29	157.11	0.00	11.34	8.23	3.11
29.10.2023	24.00	71.79	5.69	155.88	6.49	51.85	5.27	155.87	0.00	11.20	8.10	3.11
30.10.2023	24.00	71.77	5.74	157.00	6.54	52.54	5.31	157.00	0.00	11.28	8.26	3.02
31.10.2023	24.00	72.04	5.67	155.93	6.50	52.45	5.24	155.93	0.00	11.25	8.19	3.05
01.11.2023	24.00	72.43	5.67	157.98	6.58	52.86	5.23	157.77	0.22	11.46	8.35	3.10
02.11.2023	24.00	72.42	5.69	159.03	6.63	53.06	5.24	159.03	0.00	11.53	8.45	3.08
03.11.2023	24.00	72.53	5.74	160.90	6.70	53.55	5.28	160.84	0.06	11.69	8.63	3.06
04.11.2023	24.00	72.38	5.72	160.34	6.68	53.17	5.26	160.34	0.00	11.62	8.54	3.08
05.11.2023	24.00	72.26	5.68	158.65	6.61	52.54	5.23	158.65	0.00	11.48	8.35	3.13
06.11.2023	24.00	72.33	5.68	159.06	6.63	52.62	5.24	159.05	0.00	11.52	8.38	3.14
07.11.2023	24.00	69.73	5.48	152.07	6.34	50.87	5.06	152.07	0.00	10.62	7.75	2.87
08.11.2023	24.00	71.47	5.78	157.85	6.58	52.43	5.34	157.45	0.40	11.30	8.27	3.03
09.11.2023	24.00	72.52	5.74	159.80	6.66	53.20	5.29	159.79	0.00	11.60	8.52	3.09
10.11.2023	24.00	72.36	5.73	161.66	6.74	53.42	5.27	161.66	0.00	11.71	8.65	3.06
11.11.2023	24.00	72.59	5.75	161.40	6.72	53.79	5.29	161.40	0.00	11.73	8.70	3.03
12.11.2023	24.00	72.47	5.75	160.42	6.68	53.20	5.29	160.42	0.00	11.64	8.55	3.09
13.11.2023												
14.11.2023												
15.11.2023												
16.11.2023												
17.11.2023												
18.11.2023	24.00	74.95	5.83	159.60	6.65	54.64	5.38	159.60	0.00	11.98	8.74	3.24
19.11.2023	24.00	76.85	5.84	158.64	6.61	54.80	5.39	158.64	0.00	12.21	8.71	3.50
20.11.2023	24.00	77.18	5.84	157.65	6.57	55.48	5.40	157.65	0.00	12.18	8.76	3.42
21.11.2023	24.00	77.09	5.79	157.86	6.58	54.90	5.35	157.79	0.07	12.18	8.68	3.51
22.11.2023	24.00	76.97	5.83	159.67	6.65	55.19	5.38	159.60	0.07	12.31	8.82	3.48
23.11.2023	24.00	77.59	5.89	160.63	6.69	55.79	5.44	160.63	0.00	12.48	8.98	3.50
Итого	624.00	73.20	5.70	4121.24	6.60	53.36	5.29	4120.39	0.85	302.07	220.27	81.80

Всего к оплате Q, Гкал = 97.53

Уведомляем Вас, что с 13.11.2023г. по 17.11.2023г. ОПУ тепла не работал (отключено эл.питание), время нештатной работы составило-120 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 15,73 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 81,80 + 15,73 =97,53 Гкал.