

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: **Болейко, 2**

№ т.у 3440163437

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1216386

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	64,61	5,15	406,13	16,92	41,68	4,43	406,13	0,00	26,28	16,98	9,31
26.10.2017	24,00	64,90	5,11	433,23	18,05	43,10	4,42	433,24	0,00	28,16	18,73	9,43
27.10.2017	24,00	64,88	5,10	432,21	18,01	43,03	4,41	432,25	-0,04	28,08	18,65	9,38
28.10.2017	24,00	64,26	5,13	430,99	17,96	42,41	4,44	430,99	0,00	27,74	18,33	9,41
29.10.2017	24,00	64,54	5,14	430,87	17,95	42,03	4,44	430,87	0,00	27,85	18,16	9,57
30.10.2017	24,00	65,00	5,12	448,54	18,69	43,34	4,45	448,54	0,00	29,20	19,49	9,88
31.10.2017	24,00	67,65	5,18	463,89	19,33	45,53	4,62	463,89	0,00	31,43	21,18	10,26
Итого	168,00	65,12	5,13	3045,87	18,13	43,02	4,45	3045,91	-0,04	198,74	131,52	67,23

Всего к оплате Q, Гкал = **67,23**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС"

" ____ " _____ 20 ____ г.