

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.21 по 30.06.21

Адрес: Кыштымская, 17А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227389

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2021	24,00	73,67	4,20	97,37	4,06	64,70	4,00	97,84	-0,47	7,17	6,30	0,87
25.06.2021	24,00	73,52	4,20	97,97	4,08	65,01	4,00	98,43	-0,46	7,20	6,37	0,83
26.06.2021	22,00	71,12	4,20	93,84	3,91	63,37	4,00	94,24	-0,40	6,67	5,94	0,73
27.06.2021	24,00	72,16	4,20	122,79	5,12	65,23	4,00	123,25	-0,46	8,86	8,01	0,85
28.06.2021	24,00	69,71	4,20	120,41	5,02	63,59	4,00	120,80	-0,39	8,39	7,66	0,74
29.06.2021	24,00	69,44	4,20	119,85	4,99	63,23	4,00	120,24	-0,39	8,32	7,58	0,75
30.06.2021	24,00	70,00	4,20	120,55	5,02	64,49	4,00	120,91	-0,36	8,44	7,77	0,67
<b>Итого</b>	<b>166,00</b>	<b>71,37</b>	<b>4,20</b>	<b>772,78</b>	x	<b>64,23</b>	<b>4,00</b>	<b>775,71</b>	<b>-2,93</b>	<b>55,07</b>	<b>49,63</b>	<b>5,44</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **5,44**