

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.17 по 31.10.17

Адрес: Кирова, 6А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1413205

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2017	24,00	68,88	6,35	205,06	8,54	51,90	5,93	205,43	-0,36	14,15	10,67	3,51
25.10.2017	24,00	69,43	6,36	203,71	8,49	52,03	5,96	204,04	-0,33	14,17	10,63	3,54
26.10.2017	24,00	69,06	6,22	202,16	8,42	51,77	5,82	202,46	-0,30	13,99	10,49	3,50
27.10.2017	24,00	69,19	6,26	205,15	8,55	51,93	5,85	205,43	-0,28	14,22	10,68	3,52
28.10.2017	24,00	68,91	6,38	209,14	8,71	51,75	5,96	209,42	-0,28	14,44	10,85	3,60
29.10.2017	24,00	69,35	6,39	209,21	8,72	51,63	5,97	209,44	-0,24	14,53	10,83	3,69
30.10.2017	24,00	69,52	6,40	209,90	8,75	52,19	5,97	210,15	-0,25	14,62	10,98	3,66
31.10.2017	24,00	69,66	6,41	194,16	8,09	51,80	5,98	194,40	-0,24	13,55	10,08	3,46
Итого	192,00	69,25	6,35	1638,48	8,53	51,87	5,93	1640,77	-2,29	113,66	85,21	28,48

Всего к оплате Q, Гкал = **28,48**